

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания

Свердловской области
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА»

ул. 8 Марта, 16 з, г. Екатеринбург, 620014

тел. 376-56-68, факс 376-56-68

E-mail:soc056@egov66.ru

Руководителю Государственной инспекции
по труду в Свердловской области
Ф.А.Кравцову

06.02.2019 № 172

На № _____ от _____

Направляем Вам информацию об исполнении предписания к акту проверки Государственной инспекции труда в Свердловской области от 15 марта 2018 года 66/12-122-18-И/1.

Согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012, п.5.1.10 СП 59.13330.2016 наружная лестница здания, расположенного по адресу г. Екатеринбург, ул. Вайнера,13, обустроена тактильно-контрастными указателями, выполняющими предупреждающую функцию на расстоянии 0,9 м перед внешней лестницей. Глубина предупреждающего указателя составляет 0,6 м и входит в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель заканчивается на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней ступени. Указатель имеет высоту рифов 5 мм.

Демонтирована площадка с одиночной ступенью перед основной лестницей в соответствии с требованиями п.4.1.12 СП 59.13330.2012, п.5.1.12. СП 59.13330.2016.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей (основного и запасного) нанесены полосы, контрастные (желтые) с поверхностью ступеней, имеющие ширину 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи установлено - 0,03 м, что соответствует п.4.1.12 СП 59.13330.2012, п.5.1.12. СП 59.13330.2016. Согласно п.4.1.16. СП 59.13330.2012 и п.5.1.15 СП 59.13330.2016, две горизонтальные площадки пандуса, а также начало и конец пандуса окрашены в контрастный, относительно прилегающей поверхности, цвет. По продольным краям маршей пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги смонтированы бортики, высотой 0,05 м, в соответствии п.4.1.15 СП 59.13330.2012 и п.5.1.15 СП 59.13330.2016.

В вестибюле здания установлен информационный киоск, с озвучиванием текстовой информации для слабовидящих посетителей учреждения.

Восстановлена работоспособность информационного табло («Бегущая строка»), размещенного на фасаде здания.

Директор



Н.М.Луначева

Егорова Н.М. 376-31-02

