



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратура
Свердловской области
Прокуратура
Туринского района
ул. Ленина, д. 31, г. Туринск, 623900

Директору
ГАУ КЦСОН Туринского района
Куимовой М.В.

18.06.2019 № 02-14-2019

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Туринского района на основании задания прокуратуры Свердловской области проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в Отделении социальной реабилитации несовершеннолетних «Ерзовское».

Результаты надзорных мероприятий показали, что деятельность в данном объекте осуществляется с нарушениями требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, 13.06.2019 года при обследовании здания Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних «Ерзовское» с привлечением специалиста - дознавателя ОНД и ПР Туринского городского округа, Слободо-Туринского муниципального района Главного управления МЧС России УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, установлено, что заведующей отделения социальной реабилитации несовершеннолетних «Ерзовское» не обеспечено соблюдение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

Согласно п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

В нарушении данного требования закона заведующая Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних «Ерзовское» не обеспечила эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением

Алексеевич Г. Г.
20.06.19
И. И.

соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

Последнее испытание пожарных лестниц в Отделении социальной реабилитации несовершеннолетних «Ерзовское» проведено 06.09.2012, в связи с чем протоколы о новых испытаниях должны были быть составлены в сентябре 2017 года.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ).

Согласно ст. 4 Федерального закона от 20.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», одним из основных принципов охраны здоровья является - приоритет охраны здоровья детей.

Несоблюдение требований законодательства в сфере пожарной безопасности, несвоевременное обеспечение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних воспитанников Отделения социальной реабилитации несовершеннолетних «Ерзовское», а также работников данного образовательного учреждения.

С учетом изложенного выявленные в ходе проведения проверки нарушения требований пожарной безопасности, подлежат незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона РФ от 17.01.1992 №2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, причин и условий, способствующих их совершению, и недопущению в дальнейшем подобных нарушений.

2. О месте, дате, времени рассмотрения представления уведомить прокурора района заблаговременно для принятия участия в рассмотрении настоящего представления.


3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах сообщить в прокуратуру Туринского района по адресу: 623900, Свердловская область, город Туринск, ул. Ленина, 31, в письменной форме в месячный срок с момента получения представления.

Также разъясняю, что согласно ст. 6 Федерального Закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ», требование прокурора, вытекающее из его полномочий, подлежит безусловному исполнению в установленный срок, в

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения законных требований прокурора Вы можете быть привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

И.о. заместителя прокурора Туринского района
юрист 1 класса



Р.Р. Хасанов