

МИНИСТЕРСТВО  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное автономное учреждение  
социального обслуживания населения  
Свердловской области  
«Комплексный центр социального  
обслуживания населения  
Туринского района»  
623900, Свердловская область,  
г. Туринск, ул. Советская, 10  
Тел/факс. 34349- 2-78-72  
E-mail:msp- tur-so@egov66.ru

«09» июля 2019 г. № 928

Прокуратура Туринского района  
и.о. заместителя прокурора Туринского района  
юристу 1 класса  
Р.Р. Хасанову

Уважаемый Ринат Радикович!

В ответ на Ваше представление № 02-14-19 от 19.06.2019г. об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, довожу до сведения: Ваше представление рассмотрено 21 июня 2019г. на совещании с заведующей отделением социальной реабилитации Новоселовой В.Г., заместителем директора Чапышевой О.В., в присутствии помощника прокурора Туринского района Максимовой О.В. В ходе совещания рассмотрены нарушения, обозначенные при проверке.

По результатам рассмотрения представления могу пояснить следующее:

1. 25 июня 2019 года заключён договор с ООО «Пожтехпрофиль-ЕКБ» на испытание стационарных пожарных лестниц. По результатам испытаний установлено, что видимых повреждений целостности конструкций и сварных швов не выявлено. Стыки элементов конструкций не имеют острых углов, кромок, заусенцев. Элементы конструкций надёжно присоединены друг к другу. Разрывов металла нет. Площадка лестницы требует замены, ступени не соответствуют СП 1.13130.2009.

2. На основании протокола испытаний № 1 от 26.06.2019 года, в срок до 29 июля 2019 года будет составлена смета на замену площадки, ступеней лестниц и направлена заявка на выделение средств субсидии в Министерство социальной политики Свердловской области.

покупка 12.07.19



3. Заведующей отделением социальной реабилитации (временный приют) допустившей нарушение, вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Заместитель директора



Т.Д. Васильева

Исп. зам. директора Чапышева Олеся Викторовна  
тел. 2-78-72