

Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
населения Свердловской области  
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Ирбита и  
Ирбитского района»

Документированная информация  
«Положение о пожарной безопасности»  
ДИ -2019 Экземпляр №\_1 стр.1 из 2



«Утверждаю»

Директор ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и  
Ирбитского района»

Т.Н.Кангородцева

«16» апреля 2019 г.

**Положение о пожарной безопасности  
в ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района»**

К работе в ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются директором учреждения.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Директор назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района».

Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

В целях учреждения и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации сотрудников при пожаре на каждом этаже (на объектах) в ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района».

Помещение учреждения обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.

На объекте с массовым пребыванием людей, 50 и более человек, должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Здания (объекты) ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В помещениях дежурного персонала должен быть установлен телефон.

Ответственный за пожарную безопасность должен обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение в помещениях и на территории учреждения.

**Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
населения Свердловской области  
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Ирбита и  
Ирбитского района»**

*Документированная информация*  
**«Положение о пожарной безопасности»**  
**ДИ -2019 Экземпляр №\_1 стр.2 из 2**

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

С положением ознакомлены:

_____	/	_____
_____	/	_____
_____	/	_____
_____	/	_____