

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение
(наименование территориального органа МЧС России)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел. (факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru

Отдел Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел. (факс): (34342) 2-68-04; OGP.NUGPS6@mail.ru

г. Лесной
(место составления акта)

“ 20 ” сентября 20 19 г.
(дата составления акта)
10 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 91**

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Лесной, р.п. Ёлкино, ул. Мельничная, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки
от 28.08.2019 г. № 91

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объектов защиты - здания администрации (помещения 1-го этажа), здания корпусов № 1,
№ 2, № 3, здание столовой, здание банно-прачечного комплекса, здание гаража
правообладателем которых является Государственное казённое стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области «Нижнетуринский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ” сентября 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 180

“ 20 ” сентября 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

✓ С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Мещеряков А.В.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пряничников Алексей Владимирович – государственный
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их))

инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества

надзору

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Холмогоров Николай Владимирович- инженер
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору, фамилия, имя, отчество владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)
по охране труда и технике безопасности ГКСУСОСО «Нижнетуринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» (Приказ директора ГКУ «Нижнетуринский ДДИ № 173 от 17.09.2019г.)

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Пожарная безопасность объектов защиты зданий, расположенных по адресу р.п. Ёлкино, ул. Мельничная 1, на момент проверки считается обеспеченной, так как в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ (в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

На объекте защиты в зданиях ГКСУСОСО «Нижнетуринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей», расположенных по адресу: р.п. Ёлкино ул. Мельничная, д. 1, организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены, а именно: имеются приказы директора ГКУ «Нижнетуринский ДДИ № 227 от 19.10.2019 г. «О создании комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности и порядке обучения мерам пожарной безопасности работников учреждения», № 23 от 16.01.2019 г. «О создании системы мер по обеспечению пожарной безопасности и установлении противопожарного режима, назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности в учреждении», № 73 от 01.04.2019 г. «О проведении практических тренировок по отработке действий персонала при пожаре». Утверждён порядок осмотра и закрытия производственных и вспомогательных помещений после окончания работы. Утверждена инструкция определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре в зданиях ГКУ «Нижнетуринского ДДИ». В отношении объекта защиты руководителем, утверждена инструкции о мерах пожарной безопасности, которая разработана в соответствии с требованиями раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Планы эвакуации людей при пожаре с обозначением мест хранения первичных средств пожаротушения на объекте защиты имеются. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, назначено. Размещение знаков пожарной безопасности «курение табака и пользование открытым огнём запрещено» обеспечено. Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, административных и общественных помещениях обеспечено. Знаки, обозначающие пути эвакуации в наличии. Проведен расчет категории по пожарной опасности для складских и кладовых помещений. Наличие на дверях помещений складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечено. Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала по эвакуации людей при пожаре имеется. Объект защиты обеспечен телефонной связью, электрическими фонарями

«телефон доверия» 2-68-11 (круглосуточно)

из расчёта (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (газодымозащитными комплектами «ГДЗК –У» срок годности до августа 2020г.). Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время в наличии.

Вторые этажи корпусов № 1; № 2; № 3 обеспечены складными спасательными лестницами. Все корпуса обеспечены носилками из расчета 1 носилки на пять детей.

На объекте защиты с ночным пребыванием детей организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время) обеспечивается (ежедневно). На территории имеются два пожарных водоёма, находятся в исправном состоянии.

Заключен государственный контракт с организацией ООО «Пожсервис» имеющей лицензию на техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт системы АПС и СОУЭ № 0362200013219000001 от 28.03.2019 г. Проведены испытания наружных пожарных лестницы с составлением протоколов испытаний. Проведены проверки работоспособности пожарных кранов. Проведены проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода. Проведены проверки работоспособности системы АПС и СОУЭ с составлением актов проверок. Также здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями ОП-4з), которые находятся в исправном и готовом к действию состоянии. На объекте защиты создана добровольная пожарная дружина.

В 2016 году проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в зданиях жилых корпусов.

3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;

На объекте защиты определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума и назначены ответственные лица за их проведения. Имеются программы противопожарных инструктажей, пожарно-технического минимума. Журнал проведения противопожарных инструктажей с отметками о прохождении противопожарных инструктажей имеется. Протоколы прохождения пожарно-технического минимума для категорий лиц, которые проходят пожарно-технический минимум, как с отрывом, так и без отрыва от производства предоставлены. С работниками ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности и другими категориями работников проведен пожарно - технический минимум без отрыва от производства. Пожарно-технический минимум у лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта защиты пройден. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Для категорий лиц (работники ответственные за проведение противопожарного инструктажа), обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проводится. Директор ГКСУСО «Нижнетуринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» Шалагинов Александр Иванович прошёл обучение по программе ПТМ с отрывом от производства и имеет квалификационное удостоверение № 35 08.07.2019 г. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, а также лица, ответственное за проведение противопожарных инструктажей определены приказами.

Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности и отметки о проведении противопожарного инструктажа имеются. Знание требований пожарной безопасности в пределах своих компетенции.

4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;

Здание относится к объекту с массовым пребыванием людей. На объекте защиты инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре имеется. Практические тренировки, лиц осуществляющих свою деятельность на объекте проводятся не реже 1 раза в полугодие. На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения, организована подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации детей в случае возникновения пожара. При проведении плановой проверки с лицами, осуществляющими деятельность на объекте защиты, был проведен противопожарный инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты, территории, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий и по действиям персонала в случае пожара. При проведении инструктажа присутствовало 16 человек. На объекте защиты с персоналом проведена практическая тренировка по отработке плана эвакуации. Персонал к действиям в случае возникновения пожара готов. Планы эвакуации людей при пожаре на каждом этаже в наличии. Акты проведения отработки плана эвакуации имеются.

5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;

Дежурный персонал спальных корпусов №1, №2, №3 обеспечен исправными электрическими фонарями. Газодымозащитными комплектами «ГДЗК –У» срок годности до августа 2020г.. Вторые этажи корпуса № 1; № 2; № 3 обеспечены складными спасательными лестницами. Все корпуса обеспечены носилками из расчета 1 носилки на пять детей.

Правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, здания, сооружений, помещений организаций установлены в имеющейся на объекте инструкции по пожарной безопасности.

На момент проведения плановой проверки автоматическая установка пожарной сигнализации, СОУЭ находятся в исправном состоянии, организовано ежемесячное проведение проверки их работоспособности, ежеквартальные акты проверки в наличии.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС осуществляются в соответствии с графиком, отметки в Журнале учета регламентных и ремонтных работ в наличии (ежемесячно). Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности системы противопожарной защиты объекта защиты в наличии. На объекте защиты хранение исполнительной документации на систему противопожарной защиты объекта обеспечено. При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности в зданиях ГКСУСОСО «Нижнетуринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности соблюдаются.

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами. Огнетушители находятся в работоспособном состоянии, располагаются в легкодоступных местах. Журналы учета и технического обслуживания огнетушителей в наличии. Знаки пожарной безопасности у мест установки огнетушителей в наличии.

Здание администрации оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами,

пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Перекатка пожарного рукава организована не реже 1 раза в год. Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода осуществляется не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов. Проверка работоспособности наружного противопожарного водопровода осуществляется не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов.

Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле зданий ГКСУСОСО «Нижнетуринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» осуществляются не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующих протоколов испытаний.

Порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздухопроводов от горючих отходов определён. Работы проводятся не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта.

В зданиях ГКСУСОСО «Нижнетуринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» помещения различных классов функциональной пожарной опасности (административные, общественные помещения и складские помещения) разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (имеются сертифицированные противопожарные двери).

Противопожарный режим на объекте защиты обеспечен.

6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами: не требуется

7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности: работы подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности на объекте защиты выполнены юридическим лицом имеющим лицензию (Лицензия ООО «Пожсервис» № 4-Б/00957 от 14.06.2013 г.)

8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов: производство, поставка, реализация продукции подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности – не производится, наличие сертификата или декларации соответствия - не требуется

9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации: соответствует.

10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними: не требуется

11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в

заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности: пиротехнические изделия отсутствуют.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| | Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено | | |

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копии документов ГКСУСОС «Нижнетуринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» полученные в результате проверки на уведомление ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №6 МЧС России» № 99-34/6-8-36 от 30.08.2019 г., форма проверочного листа для объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1. от 18.09.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Пряничников А.В., государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6
МЧС России» по пожарному надзору



Подписи лиц, принимавших участие в проверке: Холмогоров Николай Владимирович -
 (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
инженер по охране труда и технике безопасности ГКСУСОСО «Нижнетуринский детский
дом – интернат для умственно отсталых детей»
 фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при
 проведении проверки

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Холмогоров Н.В.
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
Генеральный директор
 иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
 “20” 09 2019 г. А.И.
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
 проводившего проверку)