



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ

по Свердловской области
Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы

ГО Верхотурский, Новолялинского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России СО

624380, г. Верхотурье

ул. Совхозная, 15

тел. 8-34389-2-24-95

email: tond-verhoture@mail.ru

от 30.10.19г. № 131-2-14-9

Директору ГАУ «КЦСОН Верхотурского р-на»

Е.А. Ковалевой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения

«15» июля 2019 года

г. Верхотурье

Я, Государственный инспектор ГО Верхотурский, Новолялинского ГО по пожарному надзору Подкорытов Руслан Леонидович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы об административном правонарушении от 30.10.2019г. директора ГАУ СО «КЦСОН Верхотурского района» Ковалевой Елены Анатольевны. установил, что:

В период с 09 октября по 30 октября 2019 года, была проведена плановая выездная проверка, заместителем начальника отдела надзорной деятельности ГО Верхотурский, Новолялинского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Подкорытовым Русланом Леонидовичем, на соблюдения обязательных требований пожарной безопасности объекта защиты – Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района" Дом-интернат для престарелых и инвалидов расположенный по адресу: 624390, Свердловская область, Верхотурский район, п.Привокзальный, ул. Чапаева, 20а

В ходе проверки выявлены следующие нарушения Федерального закона от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390).

(указываются время, место нарушения, существо нарушения, статьи, пункты нормативных актов, требования которых нарушены, основание для принятия решения)

а именно:

624390, Свердловская область, Верхотурский район, п.Привокзальный, ул. Чапаева, 20а

1. Объект защиты не оснащен с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.. (ч.12, ст.84 ФЗ-123)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

3. В течение 1 (одного) месяца со дня получения Вами настоящего представления необходимо сообщить о принятых мерах (по п. 2) в орган, должностному лицу, вынесшему данное представление. Одновременно разъясняю, что в соответствии статьи 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор
ГО Верхотурский, Новолялинского городского округа
по пожарному надзору

(подпись лица, вынесшего постановление)

(дата, должность, подпись)

Р.Л. Подкорытов
(расшифровка подписи)

Представление получил (а)

Е.А. Ковалева
(расшифровка подписи)