

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Федеральное государственное казенное учреждение**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»**

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**тел. (факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru**

**Отдел Федерального Государственного пожарного надзора**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,**  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**тел. (факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru**

г. Лесной  
(место составления акта)

“ 18 ” декабря 20 19 г.  
(дата составления акта)  
16 час.00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 129

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 16а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки  
от 02.12.2019 г. № 129

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного автономного учреждения социального обслуживания населения  
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  
города Лесного»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ” декабря 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120  
“ 18 ” декабря 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе ФГПН СУ ФПС № 6 МЧС России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки) Маркова И.А. 05.12.2019 10<sup>00</sup>  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кравчук Евгения Игорьевна – государственный

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества

надзору

«телефон доверия» 2-68-11 (круглосуточно)



При проведении проверки присутствовал(а): Маркова Ирина Анатольевна – директор  
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя

Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения  
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору, фамилия, имя, отчество владельца

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» (приказ Министерства социальной политики Правительства Свердловской области № 112-д от 18.10.2018г.)

собственности, имущества и т.п. (гражданина)

Здание СРЦН, расположенное в г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 16а, построено в 1957 году, реконструкция проведена в 2005 году, ремонт кровли и фасада в 2018 году.

Здание 2-хэтажное, с подвалом; стены шлакоблочные; перегородки шлакобетонные, кирпичные, гипсошлаковые; перекрытия железобетонные плиты; перекрытия чердачные деревянные, крыша шиферная. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

**1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.**

Пожарная безопасность объекта защиты Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» на момент проверки считается обеспеченной, так как выполняются условия: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. Выполняются требования ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

**2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:**

На объекте защиты выполнены следующие организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: проведен расчет категории по пожарной опасности для архива и складов, проводятся проверки работоспособности АПС (акты от 26.02.2019 г., 24.05.2019 г., 27.08.2019 г., 22.11.2019 г.), проведены испытания наружной пожарной лестницы с составлением протокола от 21.11.2019 г., проводятся проверки работоспособности пожарных кранов (Акты от 13.05.2019 г.; от 05.11.2019г.). 16.07.2018 г. проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака. Заключен договор с ООО «Пожсервис» от 01.01.2019 г. № 1/015 на ТО и ППР АПС, проводятся проверки АПС и СОУЭ, договор от 01.01.2019 г. № 1/017 на обслуживание системы персонального оповещения, проводятся проверки работоспособности противопожарных дверей.

**3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции:**

Разработаны: Инструкция о мерах ПБ для ГАУ СОН СО «СРЦН города Лесного»; инструкция по действиям персонала по эвакуации людей, программы вводного и первичного инструктажа. Директор Маркова Ирина Анатольевна прошел обучение по программам ПТМ с отрывом от производства и имеет квалификационное удостоверение № 41/ЗПТМ15 от 28.07.2017г. Протокол № 2 от 14.01.2015 г., с работниками ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности, со сторожами, работниками, работающие с детьми круглосуточно проведен пожарно - технический минимум без отрыва от производства. Имеется Приказ «О назначении ответственного лица за



обеспечение пожарной безопасности № 90 от 30.12.2016 г., ежемесячно проводятся отработки плана эвакуации, имеются соответствующие акты.

**4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара:**

16 декабря 2019 года в здании ГАУ «СРЦН города Лесного» с персоналом был проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе на объекте, в быту, в лесу при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и действия людей в случае пожара.

**5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов:**

Противопожарный режим на объекте защиты обеспечен.

На объекте (в отделении социальной реабилитации – временный приют) имеется газодымозащитные комплекты «ГДЗК – У» в количестве 10 штук, срок годности до октября 2020г.

Здание оборудовано ПАК «Стрелец Мониторинг» для индивидуального оповещения в отделении социальной реабилитации – временном приюте имеются браслеты марки «Браслет Р» в количестве 11 шт. (договор на обслуживание заключен).

6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;	Подразделений пожарной охраны на объекте защиты не создано (не требуется)
7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;	У юридического лица осуществляющего свою деятельность в области пожарной безопасности на объекте защиты имеется лицензия.
8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов;	Не имеется
9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;	Соответствует
10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними;	Не имеется
11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.	Не имеется

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

«телефон доверия» 2-68-11 (круглосуточно)



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2		3
	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено		

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 129 от 02.12.2019 г., уведомление № 149-8-36 от 03.12.2019 года, копии документов согласно уведомления

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кравчук Е.И. - государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» декабря 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)