

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

N 3

"25" апреля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: жилой корпус №4

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623770 Свердловская область, Артемовский р-н, п. Красногвардейский, ул. Серова, 20

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 1 этажей, 857.3/531.1 кв. м. полезная/ жилая часть здания - этажей, - кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 690 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт 2021-2025 г

Сведения об организации, расположенной на объекте

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Красногвардейский психоневрологический интернат» (ГАУ «Красногвардейский ПНИ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): телефон, e-mail 623770 Свердловская область, Артемовский р-н, п. Красногвардейский, ул. Серова, 20; 8-343(63)-44-990; internat.05@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социальной политики Свердловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, 8-(343)-312-07-00, mspso@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): социальная защита

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственными нарушениями

2.4. Виды услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): с проживанием

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 105/76/76

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус - маршрут № 981 г. Екатеринбург – п. Красногвардейский, автобус - маршрут № 115 г. Артемовский- п. Красногвардейский
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): (есть, нет (описать)): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет (описать)): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	"ДУ"
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ"
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
5	с нарушениями зрения	"ДУ"
6	с нарушениями слуха	"ДУ"
7	с умственными нарушениями	"ДУ"

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<****> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигаю- щихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	С с нарушениям и зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"
2.	Вход (входы) в здание	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"
5.	Санитарно-гигиенические помещения	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"
8.	Все зоны и участки <*>	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"	"ДУ"

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); <*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен условно (К,О,С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждается в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		1. Текущий (замена асфальтового покрытия) 1.Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории интерната) к зданию 2. Информационная поддержка на всех путях движения МГН 3. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) 4. Организация мест отдыха на участке 5.Оборудование доступными элементами информации об объекте 6.Дублирование лестниц пандусами		
2.	Вход (входы) в здание		Текущий (замена пандусов, входной группы): 1. Дверной порог не более 0,025 м 2. Прозрачные двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м), обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее		

3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		5 сек;	<p>1. Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей):</p> <ul style="list-style-type: none"> - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность) <p>2. Информирующая сигнализация (световая и звуковая) у каждой двери</p> <p>3. Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; 		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			<p>1. Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками <p>2. Места для инвалидов: в доступной для них зоне, обеспечивающей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оптимальные условия для проживания <p>3. Расположение мест с учетом эвакуации:</p> <p>места для инвалидов в креслах-колясках рассредоточивать в различных зонах, в непосредственной близости от эвакуационных выходов - в одном месте не более трех</p>		
5.	Санитарно-гигиенические помещения			<p>1. Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:</p> <p>2. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан <p>3. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</p> <p>4. Использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными</p>		

			<p>системами),</p> <ul style="list-style-type: none"> - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины <p>5. Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета):</p> <ul style="list-style-type: none"> - двусторонней связью с дежурным персоналом, - или кнопкой звонка, - аварийное освещение 		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		<p>1. Комплексная система средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ</p> <p>2. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. <p>3. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией</p>		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		<p>1. Оборудование пешеходной дорожкой(300м) 1.</p> <p>Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания.</p> <p>2. Установка указателей и табличек, упрощающих ориентацию</p> <p>3. Обустройство тротуара поручнями</p>		
8.	Все зоны и участки				

-----<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ 2021-2025 г. в рамках исполнения Плана развития доступной среды ГАУ «Красногвардейский ПНИ» (указывается наименование документа: программы, план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – доступная среда для всех категорий граждан: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование _____

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

А.А. Сергеев А.А. Васьков Г.И. Ф.С.
(подпись) (подпись) (подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики по Артемовскому району

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа

государственной власти Свердловской области) _____

_____ для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

(дата)

Руководитель объекта (должность) _____

(подпись)

/фамилия, имя, отчество/

Дата _____

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) _____

(подпись)

/фамилия, имя, отчество/

Дата _____

**РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

_____ социальная защита населения _____ <1>

N п/п	Общие сведения об объекте					Характеристика деятельности				
	вид (наименование) объекта	адрес объекта	N паспорта доступнос ти объекта	название организации, расположенно й на объекте	форма собствен ности	вышестояща я организация	виды оказываемых услуг	категор ии обслуж иваемог о населен ия	категории обслуживае мых инвалидов	исполнитель индивидуально й программы реабилитации инвалида (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Жилой корпус № 4	623770 Свердловс кая область, Артемовск ий р-н, п. Красногва рдийский, ул. Серова,20	№ 3 от 25.04.2019 г.	государственн ое автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Красногварде йский психоневролог ический интернат»	Государс твенная; регионал ьная	Министерств о социальной политики Свердловско й области	Оказание социально- бытовых, социально- медицинских, социально- психологическ их, социально- педагогически х услуг	-	взрослые трудоспосо бного возраста, пожилые	да

Продолжение таблицы

Состояние доступности объекта			Управленческое решение						результаты контроля <6>	дата актуализации информации на Карте доступности
вариант обустройства объекта <2>	состояние доступности для различных категорий инвалидов <3>	нуждаемость и очередность адаптации	виды работ по адаптации <4>	плановый период (срок) исполнения	ожидаемый результат (по состоянию доступности) <5>	дата контроля				
12	13	14	15	16	17	18	19	20		
"Б"	ДУ (К, О, С, Г, У)	Нуждается, не соответствует по количеству проживающих в комнатах и жилой площади на одного проживающего.	Капитальный ремонт/ оснащение оборудованием	2021-2025 г.	ДП-В	31.12.2025 г.				

<1> Указывается сфера деятельности объектов:

здравоохранение; образование; социальная защита населения; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура; жилые здания и помещения; потребительский рынок и сфера услуг; места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов);

<2> указывается один из вариантов: "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная); "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

<3> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно;

<*> К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями умственного развития;

<4> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием; индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;

<5> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно;

<6> дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.