


УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУ «СРЦН города Нижняя Салда»
 И.А.Кузина
10.01.2020г.

**Алгоритм
действий должностных лиц
ГАУ «СРЦН города Нижняя Салда»
при обеспечении пожарной безопасности.**

Руководитель ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Нижняя Салда», в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, обеспечивает противопожарный режим путем выполнения следующих мероприятий:

- 1) разрабатывает и утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности, в том числе для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения;
- 2) утверждает инструкцию о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (на объекте с ночным пребыванием людей);
- 3) организует обучение лиц мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума;
- 4) обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;
- 5) обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность в учреждении, на объекте;
- 6) на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре;
- 7) на объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского отдыха) организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала;
- 8) обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время);
- 9) на объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-

двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), организует подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара;

10) обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака";

11) обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

12) обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;

13) при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;

14) на объектах с массовым пребыванием людей обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

15) обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

16) обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

17) обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;

18) обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

19) обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов;

20) обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

21) обеспечивает проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем

противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

22) обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста);

23) утверждает инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта;

24) обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требований;

25) обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами противопожарного режима;


26) обеспечивает наличие на объектах здравоохранения (больницы, лечебницы и др.), в которых находятся больные, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 больных (инвалидов);

27) обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку.

Как правило, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности регламентируются приказом по учреждению.

Ответственный разработчик:

Заместитель директора



/А..Е. Ермак/