

УТВЕРЖАЮ:
 Директор ГАУ «СРЦН
 города Нижняя Салда»
 И.А. Кузина
 «01» 24.06.2020 2020г.

График проверок автоматической пожарной сигнализации, системы передачи извещений и оповещения о пожарах (АПС СПИи СОО) на 2020 год.

1. При срабатывании пожарной сигнализации сигнал о возникновении пожара автоматически без участия персонала дублируется в подразделение пожарной службы (ПЧ).
2. Голосовое оповещение о пожаре передается на персональные устройства оповещения (ПУО - персональные телефоны) назначенных на оповещение лиц.
3. При получении вызова на телефон необходимо прослушать сообщение до конца и действовать согласно плану мероприятий по пожарной безопасности.
4. В случае отсутствия возгорания оперативно сообщите об отбое пожарной тревоги в ПЧ. Заранее предупредите диспетчера ПЧ о проведении проверки.
5. Обеспечьте своевременную проверку дублирования сигнала о возникновении пожара в ПЧ и оповещения о пожаре ответственных лиц на персональные телефоны.
6. При наличии оборудования прямой дублирования сигнала о возникновении пожара в ПЧ и оповещения о пожаре ответственных лиц на персональные телефоны.
7. Результаты проверки оповещения о пожаре на телефоны ответственных лиц и поступление сигнала о возникновении пожара на пульт ПЧ заносите в График.
8. Включенные в оповещение телефоны назначенного на оповещение лица немедленно сообщите в службу мониторинга новые данные на оповещаемое лицо.
9. В случае изменения или отключения назначенного на оповещение лица немедленно сообщите в службу мониторинга новые данные на оповещаемое лицо.
10. При непоступлении сигнала о возникновении пожара в ПЧ, отсутствии или некачественном оповещении на телефоны, сделайте заявку в службу мониторинга.
11. Сроки проведения проверки для занесения данных в График необходимо согласовать с обслуживающей автоматическую пожарную сигнализацию организацией.

Наименование учреждения	Место установки	Номер	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ГАУ "СРЦН города Нижняя Салда"	г. Нижняя Салда улица Советская д.56	52011												
Результат проверки	Положительный - в клетку месяца проверки поставить знак ✓, Отрицательный - необходим ремонт													

Справочные сведения

Дублирование сигнала в пожарную службу		Оповещение о пожаре диспетчера ПЧ		Прямая телефонная связь с ПЧ		Контроль МЧС		Техобслуживание АПС	
Адрес	Телефон	Адрес	Телефон	Адрес	Телефон	Адрес	Телефон	Адрес	Телефон
ПАК-ОКО 20/12 ПЧ Нижняя Салда пл. Свободы д.1	8-343-45-3-25-01	20/12 ПЧ Нижняя Салда пл. Свободы д.1	8-343-45-3-25-01	20/12 ПЧ Нижняя Салда пл. Свободы д.1	8-343-45-3-25-01	ПАК-ОКО ЦУКС г. Екатеринбург	8-343-45-3-25-01	ПАК-ОКО обслуживающей организации	8-(343)-270-00-07
Организация обслуживающая пожарный мониторинг: дублирование сигнала о возникновении пожара в ПЧ и оповещение о пожаре на персональные устройства оповещения - ООО "ОКО-Охрана" телефон для заявок и запросов 8-(343)-270-00-07 (круглосуточно) и на почту mail@oko-ek.ru. Телефон автоматического получения Акта проверки пожарной сигнализации 8 800 550 6466									

Ответственный за пожарную безопасность

Заместитель директора

Ермак А.Е.