


СОГЛАСОВАНО


Представитель трудового коллектива

Ведущий специалист

 Л.В.Бородулина
«21» 10 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

 Е.С.Алемасова
«21» 10 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по мерам пожарной безопасности
в Управлении социальной политики по Талицкому району
№ 13-2019

1. Общие положения

Управление социальной политики по Талицкому району является территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области.

Основные задачи Управления социальной политики по Талицкому району:

- организация координации деятельности предприятий, учреждений, областных организаций в сфере социальной политики на территории муниципальных образований Талицкого района;

- выполнение контрольных параметров эффективности деятельности Управления социальной политики, государственных автономных учреждений социального обслуживания населения, расположенных на территории Талицкого района;

- организация предоставления своевременно и в полном объеме государственных мер социальной поддержки гражданам согласно федеральных, областных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, Свердловской области;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства;

- создание условий равнодоступности для инвалидов в общественной жизни, развитие системы комплексной социальной реабилитации граждан;

- проведение мероприятий, посвященных Международным, Российским праздникам. Дням, декадам и знаменательным датам;

- контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований переданных им государственных полномочий по предоставлению субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в помещении Управления социальной политики по Талицкому району (далее - Учреждение) и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», стандартами и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.3. На территории и в помещении Учреждения должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается выполнением всеми работниками Учреждения требований пожарной безопасности.

1.4. Все работники Учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном в Учреждении.

1.5. Все работники должны пройти обучение по программе пожарно-технического минимума.

2. Требования пожарной безопасности к территории, зданиям, сооружениям, помещениям

2.1. Содержание территории

2.1.1. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиям учреждения и другими близ лежащими зданиями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоемосточникам.

2.1.3. Запрещается располагать временные строения и оборудование на территории Учреждения без согласования с начальником Управления.

2.1.4. Курение на территории Учреждения запрещено.

2.1.5. Запрещается загрязнение и сжигание отходов и мусора на территории Учреждения.

2.1.6. У гидранта, а также по направлению движения к нему должны быть установлены соответствующие указатели. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояния до водоемосточника.

2.1.7. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

2.1.8. Эксплуатация систем отопления, вентиляции должна осуществляться в соответствии с техническими документами завода изготовителя и требований нормативных документов.

2.1.9. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и электротехнических изделий, систем отопления, вентиляции, установок и систем автоматической противопожарной защиты проводится только специально обученным персоналом, имеющих специально оформленный допуск.

2.1.10. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в Учреждении осуществляется на основании Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

2.2. Содержание помещения

2.2.1. Противопожарная система помещения должна постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).

2.2.2. В помещении Учреждения должна быть вывешена инструкция о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона пожарной охраны.

2.2.3. Помещение Учреждения должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм и оборудовано знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования".

2.2.4. В помещение должен быть вывешен на видном месте план эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствиях.

2.2.5. В помещение Учреждения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

2.2.6.1. хранение и применение в помещении легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожарных веществ и материалов;

2.2.6.2. использовать технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;

2.2.6.3. проводить перепланировки помещений, изменения их функционального назначения без разработки и согласования соответствующей документации;

2.2.6.4. проводить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации людей и ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам пожарной безопасности;

2.2.6.5. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные проходы и выходы;

2.2.6.6. устройство порогов на путях эвакуации, за исключением дверных проемов;

2.2.6.7. установка раздвижных дверей, если нет возможности их открытия и блокировки в открытом состоянии изнутри вручную;

2.2.6.8. установка вращающихся дверей, турникетов и других подобных конструкций, если они препятствуют свободной эвакуации людей;

2.2.6.9. использовать бытовые электронагревательные приборы;

2.2.6.10. пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями (о неисправностях немедленно сообщать ответственному за пожарную безопасность);

2.2.6.11. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеятелями);

2.2.6.12. устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

2.2.6.13. ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях должны надежно крепиться к полу;

2.2.6.14. курить в управлении.

3. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность

Ответственным за противопожарную безопасность в управление социальной политики по Талицкому району назначается заместитель начальника управления.

3.1. Ответственным за противопожарную безопасность в управление и руководители структурных подразделений управления, ответственные за пожарную безопасность, **ОБЯЗАНЫ:**

3.1.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований инструкции о мерах пожарной безопасности;

3.1.2. знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования;

3.1.3. проводить периодические осмотры служебных помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима;

3.1.4. проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом производственной деятельности со всеми принятыми на работу;

3.1.5. следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно;

3.1.6. обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;

3.1.7. не допускать проведение работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения руководства Учреждения;

3.1.8. знать правила содержания и применения, имеющихся в Учреждении первичных средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый работник Учреждения при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) **ОБЯЗАН:**

4.1.1. незамедлительно сообщить об этом по телефону **01** или **112** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны;

4.1.2. принять по возможности меры по эвакуации людей, автомобилей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

4.1.3. по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.2. Руководитель Учреждения (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, **ОБЯЗАН:**

4.2.1. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поставить в известность вышестоящее руководство);

4.2.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

4.2.3. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения);

4.2.4. при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

4.2.5. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

4.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

4.2.7. осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

4.2.8. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

4.2.9. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию автомобилей и защиту материальных ценностей;

4.2.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

4.2.11. сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

4.2.12. по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

4.2.13. организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития.