

СПРАВКА

по результатам проведенной проверки учреждения сотрудниками
ОНД и ПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, ГО Волчанск.

В 2019 году силами Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, ГО Волчанск была проведена плановая проверка по выявлению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. В ходе проверки были выявлены два нарушения, а именно: ширина эвакуационных выходов второго этажа административного и жилого здания не соответствует установленным нормам (0,8 метра) и половое покрытие на путях эвакуации требует замены на линолеум класса пожарной безопасности КМ-2. Данные нарушения были учтены и после получения финансирования исправлены, в частности двери эвакуационных выходов заменены на соответствующие вышеуказанным нормам. Приобретено половое покрытие (класса КМ-2) и в настоящее время проводится его замена. Кроме нарушений в положительную сторону было отмечено: новая система адресной пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, регулярно проводимые мероприятия по пожарной безопасности:

- проверка и заправка огнетушителей,
- проверка пожарных лестниц,
- проверки работоспособности пожарной сигнализации сотрудниками обслуживающей организации ООО «Пожпроектмонтаж»,
- обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму в объеме должностных обязанностей,
- обработка чердачных помещений огнезащитным составом,
- учебные тренировки сотрудников и воспитанников при возникновении пожара,
- проведение инструктажей по пожарной безопасности.

В целом, сотрудники ГКУ «СРЦН имени Ю. Гагарина города Карпинска» уделяют особое внимание противопожарной безопасности в учреждении, так как от этого может зависеть жизнь детей и сотрудников Учреждения.

Заместитель директора



Винц Е.Я.