



Утверждаю:
Директор ГАУ «КЦСОН
Пригородного района»
М.П. Поводырь
«26» ноября 2019г.

Справка (акт)

об итогах организации подготовки и проведения учебной тренировки по теме: "Эвакуация персонала и тушение условного пожара"

26.11.2019г.

г. Н-Тагил

Комиссия в составе:
председатель комиссии
члены комиссии

- заместитель директора по АХДУ Зубяк И.Н.
- заведующая СОМСП Тимофеева И.А..
- слесарь-сантехник СОМСП Докукин А.В.

составила настоящий акт о том, что во исполнение приказа директора государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Пригородного района» (далее ГАУ «КЦСОН Пригородного района») от «01» ноября 2019 года № 085 "О проведении учебной тренировки по эвакуации людей при пожаре" в стационарном отделении медико-социальной реабилитации (далее – СОМСП) по адресу: п. Новоасбест, ул. Ленина, 9 26 ноября 2019 года проведена тренировка персонала по эвакуации людей при пожаре. Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором ГАУ «КЦСОН Пригородного района» графиком проведения тренировок и планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки 26 ноября в 16 ч. 00 мин. было имитировано возникновение очага возгорания на участке в 3 палате. Возникновение очага возгорания было обнаружено дежурной медицинской сестрой, которая передала сообщение о задымлении сторожу (вахтеру).

В 16 ч. 02 мин. сторожем (вахтером) включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 16 ч. 04 мин. заведующим отделением дано указание слесарю-электрику СОМСП отключить общее электроснабжение.

В 16 ч. 05 мин. начата общая эвакуация людей с объекта.

В 16 ч. 07 мин. подъехала пожарная машина. Пожарные и сотрудники СОМСП приступили к тушению условного пожара.

В 16 ч. 15 мин. эвакуация завершена.

В 16 ч. 20 мин. тренировка была завершена построением во дворе объекта.

Во время тренировки производилась проверка срабатывания системы охранно-пожарной сигнализации с оповещением ПЧ № 20/6. Время подъезда пожарной машины составило 5 мин.

Сторож (вахтер) Наумов В.В. встретил пожарный наряд и доложил начальнику караула оперативную обстановку. Дежурный наряд под руководством начальника ПЧ № 20/6 Кузнецова Ю.Г. произвел совместно с работниками учреждения проверку работоспособности пожарного гидранта, расположенного на территории СОМСП, и внутренних пожарных кранов, о чем составлены соответствующие Акты.

Замечания по организации и проведению тренировки со стороны начальника ПЧ № 20/6 Кузнецова Ю.Г. отсутствуют.

Заместитель директора по АХДУ

Зубяк И.Н.

Заведующая СОМСП

Тимофеева И.А.

Слесарь-сантехник

Докукин А.В.