



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 23/1/17
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени Ю. Гагарина города Карпинска»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 23 от "11" марта 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 30 мин. "03" апреля 2019 г. по 14 час. 00 мин. "12" апреля 2019 г.

проведена проверка старшим инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,
Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории, зданий и помещений Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени Ю. Гагарина города Карпинска» расположенных по адресу: г. Карпинск, ул. Чайковского, 34.

совместно с директором ГКУ «СРЦН им. Ю. Гагарина города Карпинска» Ивановой Н.А.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнена менее 0,8 метра ширина эвакуационных выходов из здания (2-й этаж жилого корпуса, 2-й этаж административного корпуса).	п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях.; п. 33 Правила	01.04.2020 г.	

		<p>противопожарного режима в РФ;</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";</p> <p>п.1.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261)</p>		
2.	<p>Пол в помещениях покрыт линолеумом (коридор 1-го этажа, фойе и коридор 2-го правого крыла административного корпуса, 2-й этаж жилого корпуса), показатели пожарной опасности покрытий не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум).</p>	<p>п.6 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.;</p> <p>(п.6- Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону;</p> <p>п.6.25 СНиП 21-01-97*;</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009;</p> <p>(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).</p>	01.04.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"22" 04 2019 г.


(подпись)


М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГКУ «СРЦН им. Ю. Гагарина
города Карпинска» Иванова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

"22" апрель 2019 г.


(подпись)