

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Свердловской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа  
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276

г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55а  
(место составления акта)

« 25 » февраля 2020 г.  
(дата составления акта)  
16 час. 00 мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 46

По адресу/адресам: 622052, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 67а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Пряничникова С.О. о проведении плановой выездной проверки от 28 января 2020 года № 46  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями центр Дзержинского района города Нижний Тагил"  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 05 » февраля 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность 1 рабочий день/ 4 часа

« 25 » февраля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность 1 рабочий день/ 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 6 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное Управление МЧС России по Свердловской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО 622034, г. Н. Тагил, ул. Октябрьской революции, 27 «Б», (т.: 8(343) 42-28-08)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" Лунева Татьяна Владимировна 29.01.2020 г. в 10 час. 42 мин

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Скок Ирина Николаевна, старший инспектор ОНД ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" Лунева Татьяна Владимировна, заместитель директора Храмова Елена Евгеньевна, директор обслуживающей организации ООО «Хорт» Гунбин Алексей Юрьевич

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

1. Не проведено техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта: не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики, срок службы АУПС и СОУЭ на объекте превышает 10 лет (подтверждается актом от 21.12.2019 года ООО «Хорт»), ст.5, 52, ст.54, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», п. 63 Правил противопожарного режима в РФ;
2. Установка, сообщающая о срабатывании систем пожарной сигнализации не размещена в помещении персонала, ведущего круглосуточное дежурство (подтверждается записью в журнале ТОи ППР установок АПС на объекте), п. 11.3. Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования";
3. При оборудовании здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа запасные эвакуационные выходы из музыкального зала, выход со второго этажа не оборудованы световыми оповещателями «Выход» (подтверждается записью в журнале ТОиППР установок АПС на объекте), ст. 4, ст.5, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
4. Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей: актовый зал, коридор левое крыло первый этаж (подтверждается актом от 21.12.2019 года ООО «Хорт»), п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.3.22 НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях";
5. Отсутствует ручной пожарный извещатель возле центрального эвакуационного выхода на первом этаже, ст.4, ст.5, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.12.41 Приложение №13 НПБ 88-2001\*«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;
6. Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 Правил противопожарного режима в РФ;
7. Объект защиты не укомплектован огнетушителями согласно норм, выбор типа огнетушителей, установленных на объекте, осуществлен без учета их огнетушащей способности и класса пожара, в административных помещениях установлены огнетушители марки ОУ (присвоенные номера №15,22), не предусмотренные для тушения пожара класса «А» - твердых горючих веществ и материалов, п.70, п.465, п.474, приложение №1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ;
8. Не проведено не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационное испытание пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (последние испытания проведены 06.06.2014 года Протокол №178 ИП Чернышев Н.В.), п. 24 Правил противопожарного режима в РФ;
9. Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций не реже 1 раза в год, п.21 Правил противопожарного режима в РФ;
10. Размещена мебель у дверей эвакуационного выхода (диван возле сенсорной комнаты в коридоре), пп.ж. п. 23 Правил противопожарного режима в РФ;
11. Эвакуационные выходы не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности: ширина эвакуационного выхода возле сенсорной комнаты, при числе эвакуирующихся не более 15 чел., в свету менее 0,8 метра (фактически 0,78м.), ст. 3,4, ст.6, ст.53, ст.89 Фе-

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

12. Эвакуационные выходы не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности: ширина эвакуационного выхода возле кабинетов №№208,209, при числе эвакуирующихся не более 15 чел., в свету менее 0,8 метра (фактически 0,77м.), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 3,4 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

13. На путях эвакуации, возле центрального эвакуационного выхода на первом этаже, в здании класса Ф 1.1. вне зависимости от этажности и высоты для отделки стены применены декоративно-отделочные материалы (обои) с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлен сертификат, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 3, ст.6, ст.53, ст.89, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

14. В актовом зале, с возможной вместимостью более 15 человек, но не более 300 человек, в здании класса Ф 1.1. для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы (изделия профильно-погонажные из композиции на основе ПВХ) более чем КМ1 (согласно сертификата пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.038.В00004 класс пожарной опасности строительных материалов- КМ3), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

15. Для отделки потолка в актовом зале применен декоративно-отделочный материал (подвесной потолок «Амстронг») с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлен сертификат, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

16. В актовом зале, с возможной вместимостью более 15 человек, но не более 300 человек, в здании класса Ф 1.1. для покрытия пола применены декоративно-отделочные материалы (покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное) более чем КМ2 (согласно сертификата пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.054.В00142 класс пожарной опасности строительных материалов- КМ3), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

17. Планы эвакуации людей при пожаре на первом этаже здания не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов, ч.1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.2.7, п.7.1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля", п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Лицо, допустившее нарушение: ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил"

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
- нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 28 января 2020 года № 46, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 46/1/18 от 25.02.2020 года, чек-лист от 25.02.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области И.Н. Скок

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" Лунева Татьяна Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» 02 2020 г.

✓   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**об административном правонарушении**

25 февраля 2020г.

г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 55а

Я, государственный инспектор г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору Скок Ирина Николаевна руководствуясь ст.23.34, 28.2, 28.3 и 28.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях 25 февраля 2020г. в 16 час. 00 мин. по адресу г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 55а в помещении служебного кабинета составил настоящий протокол в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями центр Дзержинского района города Нижний Тагил" (ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил")
2. Юридический адрес, тел. (факс), 622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари.67а тел.(факс) (3435) 31-61-81 ИНН 6667008341, ОГРН 1026601366670
3. Фактический адрес 622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари.67а
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: директор ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" Лунева Татьяна Владимировна
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Распоряжение Правительства Свердловской области №838-РП от 03.11.2017г., Устав
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ не привлекалось

**УСТАНОВИЛ:**

В период с «05» февраля 2020 г. по «25» февраля 2020 г. на основании распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Пряничникова С.О. о проведении плановой выездной проверки от 28.01.2020 г. № 46 проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями центр Дзержинского района города Нижний Тагил" на объекте защиты расположенном по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари.67а находящегося в оперативном управлении на основании свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 387707 от 11.04.2014г.

25 февраля 2020 г. в 16 час. 00 мин. на объекте защиты по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари.67а и учитывая, что в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, юридическим лицом ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) и иных норм пожарной безопасности и иных нормативных актов по пожарной безопасности, а именно:

1. Не проведено техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта: не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики, срок службы АУПС и СОУЭ на объекте превышает 10 лет (подтверждается актом от 21.12.2019года ООО «Хорт»), ст.5, 52, ст.54, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013

«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование». п. 63 Правил противопожарного режима в РФ;

2. Установка, сообщающая о срабатывании систем пожарной сигнализации не размещена в помещении персонала, ведущего круглосуточное дежурство (подтверждается записью в журнале ТОи ППР установок АПС на объекте), п. 11.3. Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования";

3. При оборудовании здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа запасные эвакуационные выходы из музыкального зала, выход со второго этажа не оборудованы световыми оповещателями «Выход» (подтверждается записью в журнале ТОиППР установок АПС на объекте), ст. 4, ст.5, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

4. Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей: актовый зал, коридор левое крыло первый этаж (подтверждается актом от 21.12.2019года ООО «Хорт»), п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.3.22 НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях";

5. Отсутствует ручной пожарный извещатель возле центрального эвакуационного выхода на первом этаже, ст.4, ст.5, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.12.41 Приложение №13 НПБ 88-2001\*«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;

6. Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 Правил противопожарного режима в РФ;

7. Объект защиты не укомплектован огнетушителями согласно норм, выбор типа огнетушителей, установленных на объекте, осуществлен без учета их огнетушащей способности и класса пожара, в административных помещениях установлены огнетушители марки ОУ (присвоенные номера №15,22), не предусмотренные для тушения пожара класса «А» - твердых горючих веществ и материалов, п.70, п.465, п.474, приложение №1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ;

8. Не проведено не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационное испытание пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (последние испытания проведены 06.06.2014 года Протокол №178 ИП Чернышев Н.В.), п. 24 Правил противопожарного режима в РФ;

9. Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций не реже 1 раза в год, п.21 Правил противопожарного режима в РФ;

10. Размещена мебель у дверей эвакуационного выхода (диван возле сенсорной комнаты в коридоре), пп.ж. п. 23 Правил противопожарного режима в РФ;

11. Эвакуационные выходы не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности: ширина эвакуационного выхода возле сенсорной комнаты, при числе эвакуирующихся не более 15 чел., в свету менее 0,8 метра (фактически 0,78м.), ст. 3.4, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

12. Эвакуационные выходы не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности: ширина эвакуационного выхода возле кабинетов №№208,209, при числе эвакуирующихся не более 15 чел., в свету менее 0,8 метра (фактически 0,77м.), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 3.4 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

13. На путях эвакуации, возле центрального эвакуационного выхода на первом этаже, в здании класса Ф 1.1. вне зависимости от этажности и высоты для отделки стены применены декоративно-отделочные материалы (обои) с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлен сертификат, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 3, ст.6, ст.53, ст.89, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

14. В актовом зале, с возможной вместимостью более 15 человек, но не более 300 человек, в здании класса Ф 1.1. для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы (изделия профильно-погонажные из композиции на основе ПВХ) более чем КМ1 (согласно сертификата пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.038.B00004 класс пожарной опасности строительных материалов- КМ3), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

15. Для отделки потолка в актовом зале применен декоративно-отделочный материал (подвесной потолок «Амстронг») с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлен сертификат, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

16. В актовом зале, с возможной вместимостью более 15 человек, но не более 300 человек, в здании класса Ф 1.1. для покрытия пола применены декоративно-отделочные материалы (покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное) более чем КМ2 (согласно сертификата пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.054.B00142 класс пожарной опасности строительных материалов- КМ3), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

17. Планы эвакуации людей при пожаре на первом этаже здания не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов, ч.1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.2.7, п.7.1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля", п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи».

**Законному представителю юридического лица ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" разъяснены его права и обязанности:**

- ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным Законом».

- ст. 25.1. КоАП РФ «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении».

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 3. Судья, орган, должностное лицо,



рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

**- ст. 25.5. КоАП РФ «Защитник и представитель»**


1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. 2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. 3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. (в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ) 4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания. 5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

**- ст. 2.10. Административная ответственность юридических лиц**

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V КоАП РФ не указано, что установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, и юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть применены только к физическому лицу. 3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо. 4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившееся юридическое лицо. 5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение. 6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо. 7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность за совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до завершения реорганизации. 8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 3.2 КоАП РФ юридическому лицу за совершение административного правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 настоящей статьи. 9. В случае совершения административного правонарушения единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющим статус юридического лица, административное наказание назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, статьями 25.1, 25.5, 2.10 КоАП РФ разъяснены

28.02 2020 г.


 / Лунева Т.В./

Свидетели и потерпевшие отсутствуют.

Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено административное дело по содержанию протокола:

разъяснений не давал  
представителем при  
рассмотрении дела.

(в случае отказа от дачи объяснения (подписания протокола), делается соответствующая запись лица, составившего протокол)

 / Лунева Т.В./  
(подпись законного представителя юридического лица)

Иные сведения, необходимые для решения дела: иных сведений нет

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола, должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)



К протоколу прилагаются: правоустанавливающие документы, материалы плановой выездной проверки

от подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Протокол направлен

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

На основании ст. 28.8 КоАП РФ Ваше административное дело будет рассматриваться «26» февраля 2020 года в 11 часов 00 минут в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области по адресу :  
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 27 Б, кабинет № 6 у главного государственного инспектора г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору Пряничникова С.О. *Сергей Пряничников*

В случае неявки на рассмотрение дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении, в соответствии с ч.2.ст.25.1, ст.29.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

С содержанием протокола лично ознакомлен, замечаний нет, уведомлен о месте рассмотрения протокола, копию протокола получил законный представитель юридического лица Лунева Татьяна Владимировна - директор ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил"

*20.02* 2020 г.

*[Подпись]* / Лунева Т.В./  
(подпись законного представителя юридического лица)

Подпись лица составившего

протокол об административном правонарушении: *[Подпись]* И.Н. Скок

Телефоны доверия: Единый телефон доверия (499)216-99-99, ГУ МЧС России по СО (343)262-99-99

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
620075 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84; т.: 8(343) 312-44-26  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил  
и Горноуральского городского округа  
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(3435) 42-28-08, [tond-n.tagil@mail.ru](mailto:tond-n.tagil@mail.ru)

### Предписание № 46/1/18

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственному автономному учреждению социального обслуживания  
Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями центр Дзержинского района города Нижний Тагил"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Пряничникова С.О. № 46 от 28 января 2020 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с « 05 » февраля 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. , « 25 » февраля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО Скок Ириной Николаевной здания, помещений и прилегающей территории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил», по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Тагилстроевская, д.4

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарной безопасности, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" Луневой Татьяной Владимировной, заместителем директора Храмовой Еленой Евгеньевной, директором обслуживающей организации ООО «Хорт» Гунбиным Алексеем Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведено техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта, не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации лю-	<b>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные	01.02.2021	

	<p>дей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики, срок службы АУПС и СОУЭ на объекте превышает 10 лет</p> <p><i>Провести техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта</i></p>	<p>решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p><b>п.1.1.9 РД 25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.</b> Организация и порядок проведения работ, ч.1 ст. 46 Переходные положения Федерального закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст.4, ст.5, ст.6, п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, п.1 НПБ 110-03, п.12.33 НПБ 88-2001*, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009</p> <p>4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.</p>		
2.	<p>Установка, сообщающая о срабатывании систем пожарной сигнализации не размещена в помещении персонала, ведущего круглосуточное дежурство</p> <p><i>Установку, сообщающую о срабатывании систем пожарной сигнализации разместить в помещении персонала, ведущего круглосуточное дежурство</i></p>	<p><b>п. 11.3. Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"</b> В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:</p> <p>а) световая и звуковая сигнализация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации);</li> <li>о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям);</li> </ul> <p>б) световая сигнализация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;</li> <li>об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации);</li> <li>об отключении звуковой сигнализации о неис-</li> </ul>	01.02.2021	



		правности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации)		
3.	<p>При оборудовании здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа запасные эвакуационные выходы из музыкального зала, выход со второго этажа не оборудованы световыми оповещателями «Выход» (подтверждается записью в журнале ТОиППР установок АПС на объекте)</p> <p><i>Оборудовать запасные эвакуационные выходы из музыкального зала, выход со второго этажа световыми оповещателями «Выход»</i></p>	<p>ст. 4, ст.5, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 61 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p><b>п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</b></p> <p>Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:</p> <p>в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;</p> <p>над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</p> <p>в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход"</p>	01.02.2021	
4.	<p>Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей: актовый зал, коридор левое крыло первый этаж (подтверждается актом от 21.12.2019 года ООО «Хорт»)</p> <p><i>Обеспечить необходимым количеством речевых оповещателей актовый зал, коридор левого крыла на первом этаже</i></p>	<p><b>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ</b></p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p><b>п.3.22 НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и со-</b></p>	01.09.2020	✓

		<p><b>оружениях"</b> Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями п. п. 3.14 - 3.16 настоящих норм</p>		
5.	<p>Отсутствует ручной пожарный извещатель возле центрального эвакуационного выхода на первом этаже, ст.4, ст.5, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p><i>Установить ручной пожарный извещатель возле центрального эвакуационного выхода на первом этаже</i></p>	<p><b>ст.4, ст.5, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b> <b>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта <b>п.12.41 Приложение №13 НПБ 88-2001*«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»</b> Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола. Места установки ручных пожарных извещателей приведены в приложении 13. Административно-бытовые и общественные здания: В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания</p>	01.02.2021	
6.	<p>Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p><i>Обеспечить наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны</i></p>	<p><b>п. 20 Правил противопожарного режима в РФ</b> Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.09.2020	✓
7.	<p>Объект защиты не укомплектован огнетушителями согласно норм, выбор типа огнетушителей, установленных на объекте, осуществлен без учета их огнетушащей способности и класса пожара, в административных помещениях установлены огнетушители марки ОУ (присвоенные номера №15,22), не</p>	<p><b>п.70, п.465, п.474, приложение №1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ</b> Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно <u>пунктам 468 и 474</u> настоящих Правил и <u>приложениям N 1 и 2</u>, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>	01.09.2020	✓

	<p>предусмотренные для тушения пожара класса «А» - твердых горючих веществ и материалов</p> <p><i>Укомплектовать объект защиты огнетушителями согласно норм, с учетом их огнетушащей способности и класса пожара (в количестве не менее трех штук марки ОП-4)</i></p>	<p>Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.</p> <p>Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности</p>		
8.	<p>Не проведено не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационное испытание пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (последние испытания проведены 06.06.2014 года Протокол №178 ИП Чернышев Н.В.), п. 24 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p><i>Провести эксплуатационное испытание пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний</i></p>	<p><b>п. 24 Правил противопожарного режима в РФ</b></p> <p>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	01.02.2021	✓
9.	<p>Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций не реже 1 раза в год</p> <p><i>Проводить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций не реже 1 раза в год</i></p>	<p><b>п.21 Правил противопожарного режима в РФ</b></p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты</p>	01.09.2020	✓
10.	<p>Размещена мебель у дверей эвакуационного выхода (диван возле сенсорной комнаты в коридоре)</p> <p><i>Убрать диван у дверей эвакуационного выхода</i></p>	<p><b>пп.ж. п. 23 Правил противопожарного режима в РФ</b></p> <p>На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в пере-</p>	01.09.2020	✓



		ходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир		
11.	<p>Эвакуационные выходы не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности: ширина эвакуационного выхода возле сенсорной комнаты, при числе эвакуирующихся не более 15 чел., в свету менее 0,8 метра (фактически 0,78м.)</p> <p><i>Выполнить эвакуационный выход возле сенсорной комнаты, при числе эвакуирующихся не более 15 чел., в свету не менее 0,8 метра</i></p>	<p>ст. 3,4, ст.6, ст. 52, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.</p> <p>Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.</p> <p>Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.</p>	01.02.2021	
12.	<p>Эвакуационные выходы не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности: ширина эвакуационного выхода возле кабинетов №№208,209, при числе эвакуирующихся не более 15 чел., в свету менее 0,8 метра (фактически 0,77м.)</p> <p><i>Выполнить эвакуационный выход возле кабинетов №№208,209 при числе эвакуирующихся не более 15 чел., в свету не менее 0,8 метра</i></p>	<p>ст. 3,4, ст.6, ст. 52, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.</p> <p>Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.</p> <p>Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.</p>	01.02.2021	
13.	<p>На путях эвакуации, возле центрального эвакуационного выхода на первом этаже, в здании класса Ф 1.1. вне зависимости от этажности и высоты для отделки стены применены декоративно-отделочные материалы (обои) с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлен сертификат</p> <p><i>Применять для отделки стен на путях эвакуации (возле центрального эвакуационного выхода на первом этаже) декоративно-отделочные материалы с показате</i></p>	<p>ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 3, ст.6, ст.53, ст.89, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>1. Строительные материалы применяются в зданиях, сооружениях и строениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.</p> <p>2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в <u>таблице 27 приложения к настоящему Федеральному</u></p>	01.02.2021	

	<p>телями пожарной опасности не выше, чем КМ1</p>	<p>закону.</p> <p>3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</p> <p>6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону</p>		
14.	<p>В актовом зале, с возможной вместимостью более 15 человек, но не более 300 человек, в здании класса Ф 1.1. для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы (изделия профильно-погонажные из композиции на основе ПВХ) более чем КМ1 (согласно сертификата пожарной безопасности СПб.РУ.ОП.038.В00004 класс пожарной опасности строительных материалов- КМ3).</p> <p><i>Применять для отделки стен в актовом зале декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности строительных материалов не более чем КМ1</i></p>	<p>ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.</p> <p><b>часть 2 статьи 134.</b> Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в <u>таблице 27</u> приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>часть 3 статьи 134.</b> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в <u>таблице 27</u> приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</p> <p><b>часть 6 статьи 134.</b> Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	01.02.2021	
15.	<p>Для отделки потолка в актовом зале применен декоративно-отделочный материал (подвесной потолок «Амстронг») с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлен сертификат</p> <p><i>Применять для отделки потолка в актовом зале декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности строительных материалов не более чем КМ1</i></p>	<p>ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.</p> <p><b>часть 2 статьи 134.</b> Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в <u>таблице 27</u> приложения к настоящему Федеральному</p>	01.02.2021	

		<p>закону.</p> <p><b>часть 3 статьи 134.</b> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в <u>таблице 27</u> приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</p> <p><b>часть 6 статьи 134.</b> Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону</p>		
16.	<p>В актовом зале, с возможной вместимостью более 15 человек, но не более 300 человек, в здании класса Ф 1.1. для покрытия пола применены декоративно-отделочные материалы (покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное) более чем КМ2 (согласно сертификата пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.054.В00142 класс пожарной опасности строительных материалов- КМ3), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"</p> <p><i>Применять для покрытия пола в актовом зале декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности строительных материалов не более чем КМ2</i></p>	<p><b>ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b></p> <p>Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.</p> <p><b>часть 2 статьи 134.</b> Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в <u>таблице 27</u> приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>часть 3 статьи 134.</b> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в <u>таблице 27</u> приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</p> <p><b>часть 6 статьи 134.</b> Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону</p>	01.09.2020	✓
17.	<p>Планы эвакуации людей при пожаре на первом этаже здания не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов</p> <p><i>Выполнить планы эвакуации на основе фотолюминесцентных материалов</i></p>	<p><b>ч.1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 7 Правил противопожарного режима в РФ</b></p> <p>В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаро-</p>	01.02.2021	



		<p>тушения.</p> <p><b>ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"</b></p> <p><b>п. 6.2.7.</b> Планы эвакуации следует выполнять на основе.</p> <p><b>п.7.1.</b> Элементы фотолюминесцентных эвакуационных систем должны быть изготовлены на основе фотолюминесцентных материалов. Использование для элементов эвакуационных систем материалов, не обладающих свойствами фотолюминесценции, не допускается.</p>	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНДиПР г.Н.Тагил и ГГО Скок И.Н.

" 25 " февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" Лунева Татьяна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

✓ " 25 " 02 20 20

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0029**  
**по делу об административном правонарушении**

(регистрационный номер по СПО ИАП)

«26» февраля 2020 г.

г.Нижний Тагил

Я, главный государственный инспектор г.Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Пряничников Сергей Олегович, в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, «26» февраля 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 27 «б», в кабинете № 6, рассмотрев материалы дела и протокол № 33 от 25.02.2020 года об административном правонарушении в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями центр Дзержинского района города Нижний Тагил" (ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил")
2. Юридический адрес, тел. (факс), 622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 67а тел.(факс) (3435) 31-61-81 ИНН 6667008341, ОГРН 1026601366670
3. Фактический адрес 622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 67а
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: директор ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" Лунева Татьяна Владимировна
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Распоряжение Правительства Свердловской области №838-РП от 03.11.2017г., Устав
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ не привлекалось

**УСТАНОВИЛ:**

В период с «05» февраля 2020 г. по «25» февраля 2020 г. на основании распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Пряничникова С.О. о проведении плановой выездной проверки от 28.01.2020 г. № 46 проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями центр Дзержинского района города Нижний Тагил" на объекте защиты расположенном по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 67а находящегося в оперативном управлении на основании свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 387707 от 11.04.2014г.

25 февраля 2020 г. в 16 час. 00 мин. на объекте защиты по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 67а и учитывая, что в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, юридическим лицом ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) и иных норм пожарной безопасности и иных нормативных актов по пожарной безопасности, а именно:

1. Не проведено техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта: не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики, срок службы АУПС и СОУЭ на объекте превышает 10 лет (подтверждается актом от 21.12.2019года ООО

«Хорт»), ст.5, 52, ст.54, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», п. 63 Правил противопожарного режима в РФ;

2. Установка, сообщающая о срабатывании систем пожарной сигнализации не размещена в помещении персонала, ведущего круглосуточное дежурство (подтверждается записью в журнале ТОи ППР установок АПС на объекте), п. 11.3. Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования";

3. При оборудовании здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа запасные эвакуационные выходы из музыкального зала, выход со второго этажа не оборудованы световыми оповещателями «Выход» (подтверждается записью в журнале ТОиППР установок АПС на объекте), ст. 4, ст.5, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

4. Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей: актовый зал, коридор левое крыло первый этаж (подтверждается актом от 21.12.2019года ООО «Хорт»), п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.3.22 НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях";

5. Отсутствует ручной пожарный извещатель возле центрального эвакуационного выхода на первом этаже, ст.4, ст.5, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.12.41 Приложение №13 НПБ 88-2001\*«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;

6. Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 Правил противопожарного режима в РФ;

7. Объект защиты не укомплектован огнетушителями согласно норм, выбор типа огнетушителей, установленных на объекте, осуществлен без учета их огнетушащей способности и класса пожара, в административных помещениях установлены огнетушители марки ОУ (присвоенные номера №15,22), не предусмотренные для тушения пожара класса «А» - твердых горючих веществ и материалов, п.70, п.465, п.474, приложение №1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ;

8. Не проведено не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационное испытание пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (последние испытания проведены 06.06.2014 года Протокол №178 ИП Чернышев Н.В.), п. 24 Правил противопожарного режима в РФ;

9. Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций не реже 1 раза в год, п.21 Правил противопожарного режима в РФ;

10. Размещена мебель у дверей эвакуационного выхода (диван возле сенсорной комнаты в коридоре), пп.ж. п. 23 Правил противопожарного режима в РФ;

11. Эвакуационные выходы не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности: ширина эвакуационного выхода возле сенсорной комнаты, при числе эвакуирующихся не более 15 чел., в свету менее 0,8 метра (фактически 0,78м.), ст. 3,4, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

12. Эвакуационные выходы не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности: ширина эвакуационного выхода возле кабинетов №№208,209, при числе эвакуирующихся не более 15 чел., в свету менее 0,8 метра (фактически 0,77м.), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 3,4 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях



пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

13. На путях эвакуации, возле центрального эвакуационного выхода на первом этаже, в здании класса Ф 1.1. вне зависимости от этажности и высоты для отделки стены применены декоративно-отделочные материалы (обои) с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлен сертификат, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 3, ст.6, ст.53, ст.89, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

14. В актовом зале, с возможной вместимостью более 15 человек, но не более 300 человек, в здании класса Ф 1.1. для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы (изделия профильно-погонажные из композиции на основе ПВХ) более чем КМ1 (согласно сертификата пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.038.В00004 класс пожарной опасности строительных материалов- КМ3), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

15. Для отделки потолка в актовом зале применен декоративно-отделочный материал (подвесной потолок «Амрстронг») с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлен сертификат, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

16. В актовом зале, с возможной вместимостью более 15 человек, но не более 300 человек, в здании класса Ф 1.1. для покрытия пола применены декоративно-отделочные материалы (покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное) более чем КМ2 (согласно сертификата пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.054.В00142 класс пожарной опасности строительных материалов- КМ3), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ч.4 ст. 4, ст. 5, ст. 6, п. 2 ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.3, таб. 27, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

17. Планы эвакуации людей при пожаре на первом этаже здания не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, не выполнены с применением фотолюминесцентных материалов, ч.1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.2.7, п.7.1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля", п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

За данные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи».

При рассмотрении административного дела присутствовал законный представитель ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" директор Лунева Татьяна Владимировна, о времени и месте рассмотрения административного дела была уведомлена должным образом.

Директор Лунева Татьяна Владимировна пояснила, что ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" является автономным некоммерческим учреждением, функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство социальной политики Свердловской области, финансирования на обеспечение пожарной безопасности, в части замены АПС, СОУЭ не было, заявки учредителю имеются, предоставила копии документов.

Начальником ОНД и ПР г.Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Пряничниковым С.О. были рассмотрены материалы административного дела, заслушаны и досконально изучены доводы, представленные представителем юридического лица ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" об исполнении законодательства в области пожарной безопасности, учтена тяжесть совершенного правонарушения и социальная

значимость объекта, исходя из этого начальник ОНД и ПР г.Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Пряничников С.О. нашел доказанным состав административных правонарушений, предусмотренных частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ по следующим основаниям.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

Соблюдение правил и норм пожарной безопасности является одним из основных условий повышения уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах, и непосредственно направлено на предупреждение совершения террористических актов в местах массового скопления граждан, на защиту от чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие террористических акций.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Здание ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 67а находятся в оперативном управлении на основании свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 387707 от 11.04.2014г.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с п. 16.1. Постановления Пленума ВАС «О внесении дополнений....» от 20.11.2008 г. № 60 при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2. КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" является автономным некоммерческим учреждением, функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство социальной политики Свердловской области, учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество на праве оперативного управления. Отвечает в установленном законом порядке по своим обязательствам этим имуществом. Согласно п. 21 – источниками формирования финансовых ресурсов являются: субсидии из областного бюджета. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления имуществом...

Так же установлено, что у Учреждения имелась возможность устранить данные нарушения путем привлечения финансовых средств согласно Устава. Следовательно, у юридического лица имелась возможность для соблюдения требований пожарной безопасности. Факт содержания помещений на момент проверки с нарушением вышеуказанными требованиями законодательства в области пожарной безопасности подтверждается материалами дела, актом проверки № 46 от 25.02.2020 года, протоколом об административном правонарушении № 33 от 25.02.2020г. Также факт наличия нарушений Учреждение документально не опровергло, что свидетельствует о наличии события административного правонарушения.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых данным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Установленные факты правонарушений свидетельствуют о том, что ГАУ "РЦ Дзержинского района Города Нижний Тагил" не приняло все зависящие от него меры по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности. Юридическое лицо пренебрежительно отнеслось к исполнению своих публично – правовых обязанностей, без проявления должной степени осмотрительности, которая была необходима для соблюдения требований пожарной безопасности.

Таким образом, вина юридического лица во вменяемом ему административном правонарушении административным органом является доказанной.

Нарушений процессуального порядка привлечения к административной ответственности не установлено.

Принимая во внимание, что в большинстве случаев нарушения требований пожарной безопасности создают непосредственную угрозу для жизни и здоровья, пребывающих на объектах людей, могут привести к возникновению пожара, его распространению и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей, производство по делам данной категории, как правило, не подлежит прекращению в связи с малозначительностью (Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 №10, от 20.06.2007 № 42, от 26.07.2007 № 46, от 20.11.2008 № 60). При квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, предусмотренным КоАП РФ.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

При рассмотрении дела, учтен характер и степень общественной опасности, данные о привлекаемом лице, а также характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, учтены обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2, 4.3 КоАП РФ. В качестве смягчающих обстоятельств признается действенное раскаяние лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении и так же, что к административной ответственности юридическое лицо в течение года не привлекалось. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено. На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.9; 29.10 Кодекса об Административных правонарушениях в Российской Федерации

#### **ПОСТАНОВИЛ:**

**1.** Признать Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями центр Дзержинского района города Нижний Тагил" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи» и **назначить административное наказание в виде предупреждения.**

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренными статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Должностное лицо, вынесшее постановление



Пряничников С.О.  
(подпись)

Копию постановления получил (а)

«26» февраля 2020 года  
(дата)

(подпись)

Мухомов М. В.  
(подпись)

Постановление вступает в законную силу с «09» марта 2020 г., в случае направления постановления заказным письмом с уведомлением – через 10 суток с момента получения данного постановления.

«26» февраля 2020г.  
(дата)

(подпись, Ф.И.О. законного представителя юридического лица)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

ОТМЕТКА об исполнении постановления

Постановление № 0029 от «26» февраля 2020г.

исполнено

(указывается дата и номер финансового документа)

Телефоны доверия: МЧС России 8-495-449-99-99, УрЦ МЧС России 8-343-371-99-99

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным Законом».

### Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

**Статья 25.1.** Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

**Статья 30.1.** Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

**Статья 30.2.** Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.