

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Асбест и Белоярском районе
адрес: 624269, Свердловская область, г.
Асбест, ул. Ладыженского, дом 17
тел. (34365)2-48-18, e-
mail: mail_03@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору ГАУ «КЦСОН "ЗАБОТА"
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА"
Т.Г. ЛАНСКИХ

624030, Свердловская обл., Белоярский район,
пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 27.04.2018

№ 01-03-07/1686

При проведении проверки с 02.04.2018 по 27.04.2018
в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
"ЗАБОТА" БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624030, Свердловская обл., Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А
дата регистрации 05.08.1994
ИНН/ОГРН 6639002570 / 1026601982527

1. 1. Отделение временного проживания (624030, Белоярский район, пгт Белоярский, Нагорная ул., 11 А)
рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Оборудовать жилые помещения учреждения электрическими выключателями, ручками, звонками и другими аналогичными элементами необходимого бытового окружения с учетом зон досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступными для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в положении стоя, сидя и лежа.	СП 2.1.2.3358-16	3.7.	27.04.2019
2.	Выделить в составе помещений учреждения приемно-карантинное отделение с изолятором.	СП 2.1.2.3358-16	3.9.	27.04.2019
3.	Обеспечить в учреждении оптимальные условия проживания, привести параметры микроклимата в жилых комнатах в соответствие с требованиями санитарных правил. Представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области протоколы лабораторных испытаний параметров микроклимата (относительной влажности) в жилых комнатах за 2018 -2019 годы.	СП 2.1.2.3358-16	4.1.	27.04.2019
4.	Обеспечить соответствие качества питьевой воды, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых целей учреждения, санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.	СП 2.1.2.3358-16 СанПиН 2.1.4.1074-01	4.2. 2.2, 3.1, 3.2, 3.4	27.04.2019

5.	Выполнить облицовку стен туалетов, кладовой для хранения белья на высоту не ниже 1,8 м глазурованной плиткой или иными разрешенными к применению материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.1.2.3358-16	5.2.	27.04.2019
6.	Установить ограждающие устройства из материалов, безопасных для здоровья человека, на всех отопительных приборах учреждения.	СП 2.1.2.3358-16	5.6.	27.04.2019
7.	Выполнить в туалетных помещениях разделение на умывальную зону и зону санитарных кабин, оборудовать в туалетных комнатах санитарные кабины.	СП 2.1.2.3358-16	6.3	27.04.2019
8.	Оборудовать комнату личной гигиены женщин биде или поддоном с гибким шлангом.	СП 2.1.2.3358-16	6.5	27.04.2019
Пищеблок(624030, Белоярский район, р.п. Белоярский, Нагорная ул., 11 А)				
9.	Обеспечить соответствие реализуемых на предприятии общественного питания кулинарной продукции, требованиям установленных гигиенических нормативов безопасности пищевых продуктов. Представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора протоколы лабораторных испытаний кулинарной продукции.	ТР ТС 021/2011	ст. 7 п. 1	27.04.2019
10.	При осуществлении процессов производства (изготовления) кулинарной продукции на предприятии общественного питания, связанных с требованиями безопасности продукции, разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП .	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 2	27.04.2019
11.	Оборудовать производственные и вспомогательные помещения организации общественного питания приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.	СП 2.3.6.1079-01	4.4.	27.04.2019
12.	Обеспечить проведение санитарной обработки технологического оборудования с применением дезинфицирующих средств.	СП 2.3.6.1079-01	6.4.	27.04.2019
13.	Обеспечить наличие в мясном цехе для обработки сырой птицы отдельный производственный инвентарь.	СП 2.3.6.1079-01	8.9.	27.04.2019

Информацию о выполнении предписания, программу мероприятий по предотвращению причинения вреда представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе в срок до 28 апреля 2019 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района», на директора ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» Т.Г.Ланских

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

И.о.Главного государственного санитарного
врача в городе Асбест и Белоярском районе

А.Г.Вдовин

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

24 апреля 2018г