



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа
Камышловского муниципального района Пышминского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

ГУ МЧС России по Свердловской области адрес: Свердловская область
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
г. Камышлов ул. Строителей, 7 тел. (34375) 93-6-81
(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 / 1 / 5 -№п.п. от 10.03.2020года
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному автономному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя Главного Государственного инспектора по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – заместителя начальника ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области майора внутренней службы Старыгина Олега Алексеевича № 2 от 04.02.2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

« 26 »	февраля	20 20	г.с	11	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	3ч.
« 02 »	марта	20 20	г.с	12	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.
« 10 »	марта	20 20	г.с	14	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	продолжительность	1 ч.

Проведена плановая, выездная проверка

Заместителем Главного Государственного инспектора по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – заместителем начальника ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы Старыгиным Олегом Алексеевичем

Государственным инспектором по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО – старшим инспектором ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Смирновой Натальей Леонидовной

проведен осмотр объекта защиты, анализ документов.

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района», расположенного по адресу: Свердловская область, Камышловский район, п. Октябрьский, ул. Свободы, д. 8

совместно с директором ГАУ СО КЦ СОН Камышловского района» Мотышкой Верой Борисовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Выполнить проектную документацию на аварийное (эвакуационное освещение)	Основание: Пункт 43 п.п. «о» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012; СП 52.133.30.2018 п. 4.4	01.12.2020	
2	Провести в порядке, установленном законодательством Российской Федерации экспертизу проектной документации с изменением класса функциональной пожарной опасности здания.	Основание: Пункт 23 п.п. «о» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012	01.12.2020	
3	Результат замеров уровня звука постоянного шума фактической или допустимой по таблице 1 СП 51.13330.2011, дБА и результат уровня звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ, в наиболее удаленных местах защищаемых помещений – привести в соответствие с нормативными документами по пожарной безопасности.	Основание: СП 51.13330.2011. Защита от шума», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.4.2; протокол испытания по измерению звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «испытательная пожарная лаборатория» по Свердловской области от 02.03.2020 года № 59-П	01.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложено в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательство по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору

Камышловского ГО Камышловского МР,
Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России

по Свердловской области
майор внутренней службы

Старыгин О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



Государственный инспектор по пожарному надзору

Камышловского ГО Камышловского МР,
Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России

по Свердловской области
капитан внутренней службы

Смирнова Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«10» марта 2020г.

Предписание для исполнения получил: Директор ГАУ СО КЦ СОН Камышловского района» Мотыцкая
Вера Борисовна

(подпись)

«10» марта 2020 г.



- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495)449-99-99
Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343)261-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99