Т.С. Кондратьевой
для работы и устранения замечаний
18.09.2020

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Полевской
(место составления акта)

"18" сентября 2020г.
(дата составления акта)
14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 72

По адресу/адресам: *Свердловская область, г. Полевской, ул. Красноармейская 87а*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжение № 72 от 18.08.2020г.*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«24» августа 2020г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 минут
«14» сентября 2020г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 30 минут
«18» сентября 2020г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня 04 часа 30 минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: *отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области*
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** *(заполняется при проведении выездной проверки): директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского» Трофимова Л.Н 18.08.2020г. в 10 час 01 мин*
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: *Покальнетов В.Н. – начальник ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Климов Э.В.-старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Архипову Ю.А.-инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области*
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: *директор ГАУСО СО «ЦСПСиД города Полевского» Трофимова Л.Н., заместитель директора ГАУСО СО «ЦСПСиД города Полевского» Кондратьева Т.С.*
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

ГАУ «ЦСПСиД г. ПОЛЕВСКОГО»
Вх. № 1911 Дата 18.09.2020

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требовании, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов 1 этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 35. (не обеспечение безопасности людей).

2. На 1 - этаже, эвакуационный выход (район медицинского блока), руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, а именно световое табло «Выход» не закреплен над дверным проемом. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 33, 43, 61. (не обеспечение безопасности людей).

3. Из тамбура 1 - этажа, эвакуационный выход (район медицинского блока) заблокирован различными предметами и материалами, а именно производственными отходами, мусором. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «б». (не обеспечение безопасности людей).

4. 1-этаж, помещение административно-хозяйственного блока (район помещения №101), ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,75). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. (не обеспечение безопасности людей).

5. На 1-этаже, подсобное помещение (лестничный марш расположенного район медицинского блока) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18,27. (не обеспечение безопасности людей).

6. На 1-этаже, подсобное помещение (лестничный марш расположенного район медицинского блока), установленные двери имеют степень огнестойкости менее 0,6 часа. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения» п.1.82. (не ограничено распространение пожара).

7. На 1-этаже, подсобное помещение (лестничный марш расположенного район медицинского блока), руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20. (не обеспечение безопасности людей).

8. На 1-этаже, помещение № 101, расстояние между шлейфом пожарной сигнализации и электросветильником менее 0,5 метра (фактическая ширина 0,46 метра). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84, СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.13.3.6.(не обеспечение безопасности людей).

9. В помещениях здания руководитель организации, не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград, кабелей автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 22. (не обеспечение безопасности людей).

10. На 1-этаже, помещение № 102, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,77). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. (не обеспечение безопасности людей).

11. На 1-этаже, помещение № 103, эвакуационный выход, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,74). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. (не обеспечение безопасности людей).

12. На 1-этаже, помещение №103, запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Постановление

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 35. (не обеспечение безопасности людей).

13. На 1-этаже, помещение №104 эвакуационный выход, открывание дверей предусмотрено не по направлению выхода из здания. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.6. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «ж». (не обеспечение безопасности людей).

14. Под лестничным маршем 1-этажа (район помещения административно-хозяйственного блока) имеется помещение электрораспределительного устройства, ограждающие конструкции установлены без учета функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4. (не обеспечение безопасности людей).

15. Под лестничным маршем 1-этажа (район помещения №110) имеется помещение электрораспределительного устройства, ограждающие конструкции установлены без учета функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4. (не обеспечение безопасности людей).

16. На 1-этаже (район помещения №110), руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в соответствии с рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка извещателя пожарного ручного марки «ИП-513-10», а фактически установлен извещатель пожарный ручной с неустановленным сроком эксплуатации. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.(не обеспечение безопасности людей).

17. На 1-этаже (район помещения №113), руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка оповещателя световой «ВЫХОД» марки «МОЛНИЯ-12» а фактически установлен оповещатель световой «ВЫХОД» с неустановленным сроком эксплуатации. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61. (не обеспечение безопасности людей).

18. На 1-этаже, помещение №108, эвакуационный выход, открывание дверей предусмотрено не по направлению выхода из здания. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.6. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «ж». (не обеспечение безопасности людей).

19. На 1-этаже, в помещении столовой, эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,69). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. (не обеспечение безопасности людей).

20. На 1-этаже, помещение столовой, эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу, заблокирован различными предметами и материалами, а именно стоит шкаф с уборочным инвентарем и на дверях эвакуационного выхода присутствует сетка. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 33, 36 «б». (не обеспечение безопасности людей).

21. На 1-этаже, помещение столовой, эвакуационный выход, ведущий в коридор 1-го этажа, высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 метра (фактическая высота 1,88 м). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. (не обеспечение безопасности людей).

22. На 1-этаже, помещение столовой, складские помещения пищеблока, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18,27. (не обеспечение безопасности людей).

23. На 1-этаже, помещение столовой, складские помещения пищеблока, установленные двери имеют степень огнестойкости менее 0,6 часа. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения» п.1.82. (не ограничено распространение пожара).

24. На 1-этаже, помещение столовой, складские помещения пищеблока, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20. (не обеспечение безопасности людей).

25. На 1-этаже, помещение №113, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,76). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. (не обеспечение безопасности людей).

26. На 2-этаже, группа мальчиков, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,75). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. (не обеспечение безопасности людей).

27. На 2-этаже, помещение № 201, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,77). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. (не обеспечение безопасности людей).

28. На 2-этаже, помещение № 205, эвакуационный выход, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,75). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. (не обеспечение безопасности людей).

29. На 2-этаже, район помещения №205, руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в соответствии с рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка извещателя пожарного ручного марки «ИП-513-10», а фактически установлен извещатель пожарный ручной с неустановленным сроком эксплуатации. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.

30. На 2-этаже, помещение 204, руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка оповещателя световой «ВЫХОД» марки «МОЛНИЯ-12», а фактически установлен оповещатель световой «ВЫХОД» с неустановленным сроком эксплуатации. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.

31. На 2-этаже, в помещении гардеробной группы мальчиков, руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка оповещателя световой «ВЫХОД» марки «МОЛНИЯ-12» а фактически установлен оповещатель световой «ВЫХОД» с неустановленным сроком эксплуатации. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.

32. На 2-этаже, помещение № 206, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,76). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. (не обеспечение безопасности людей).

33. На 2-этаже, помещение № 204, отделка потолка выполнена из горючих материалов. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 п.8. (не обеспечение безопасности людей).

34. На 2-этаже, помещение № 206 в помещении игровой дошкольников, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,72). Федеральный закон от

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03 п. 1.2, п. 5.1 таблица 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», таблица 2.

47. Для здания (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18,27. (не обеспечение безопасности людей).

48. Здание (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10), руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20. (не обеспечение безопасности людей).

49. Осуществляется хранение веществ и материалов в здании (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10) без учета их пожароопасных физико-химических свойств. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 339.

50. В здании (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10), отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.1, 4, таблица 3, п.38, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 54, 83, 91,103, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А, таблица А3, п. 38. (не обеспечение безопасности людей).

51. В здании (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10), отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03 п. 1.2, п. 5.1 таблица 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», таблица 2.

52. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.2. (не обеспечение безопасности людей).

53. Руководитель организации не обеспечил проверку, устройств, блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 49. (не обеспечение безопасности людей).

Лицо(а), допустившее нарушения: *ГАУ «ЦСПС и Д города Полевского», директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского» Трофимова Л.Н.*

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

_____ (подпись проверяющего)

Л.Н. Трофимова
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

_____ _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №72/1/1 из 10.09.2020 г. форма 1 второго листа

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ *В.Н. Покальнетов*

_____ *Ю.А.Архипова*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ЛН Трофимов

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"18" 09 2020г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: ДНДиПР МЧС России (84992169999)
ГУ МЧС России по Свердловской области (83432629999)