



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МЧС РОССИИ  
по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
ГО Верхотурский, Новолялинского ГО  
УНД и ПР ГУ МЧС России СО

624400, г. Новая Ляля ул. Ленина, 2  
624380 г. Верхотурье ул. Совхозная, 15  
от 02.11.2020г. № 281-4-21-35

Директору ГАУ СО «КЦСОН Верхотурского  
района»  
Ковалевой Е.А.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий,  
способствовавших совершению административного правонарушения

«02» ноября 2020 года

г. Верхотурье

Я, Главный государственный инспектор ГО Верхотурский, Новолялинского ГО по пожарному надзору  
Бармин Виктор Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление прокурора Новолялинского ГО о возбуждении дела об административных правонарушениях от 23.10.2020г. и материалы административного дела в отношении: директора ГАУ СО «КЦСОН Верхотурского района» Ковалевой Елены Анатольевны установил, что: 19.10.2020г. в период времени с 14ч. 30 мин. до 15 ч. 30 мин была проведена проверка противопожарного состояния помещений: государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района» – расположенное по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 23, прокурором Верхотурского района совместно с начальником ОНДиПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России СО подполковником внутренней службы Барминым В.А.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390):

(указываются время, место нарушения, существо нарушения, статьи, пункты нормативных актов, требования которых нарушены, основание для принятия решения)

а именно:

1. В ГАУ «КЦСОН» Верхотурского района не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. (ППР п. 21)

(указывается существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев предусмотренных ст. 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи»

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Вам необходимо:**

1. Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

3. В течение 1 (одного) месяца со дня получения Вами настоящего представления необходимо сообщить о принятых мерах (по п. 2) в орган, должностному лицу, вынесшему данное представление.

Одновременно разъясняю, что в соответствии статьи 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный Государственный инспектор  
ГО Верхотурский,  
Новолялинского ГО  
по пожарному надзору

(подпись лица, вынесшего постановление)

В.А. Бармин

(расшифровка подписи)

Представление получил (а)

(дата, должность, подпись)

Е.А.Ковалева

(расшифровка подписи)