

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)251-11-72 ф.(343)257-48-96

E-mail: oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Талица, ул. Заводская, 13 «б», тел. 8/34371/2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 130

об административном правонарушении

«30» октября 2020г.

г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»

место составления: город, район

Я, Государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору Бакин
Станислав Юрьевич

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях юридического лица:

1. Полное название юридического лица Государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов»
организационно-правовая форма, форма собственности

2. Юридический адрес, тел. (факс) 623644, Свердловская область, г.Талица, ул. Красноармейская, 31

3. ИНН/ОГРН 6654009549/1026602236121

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Свердловской области

5. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, 40201810400000100001

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица
Зуйков Александр Николаевич

7. Дата и место рождения 26.08.1955 г.р. г. Мелитополь, Запорожская область, Украина

8. Адрес места жительства Талицкий район, г. Талица, ул. Чулкова, 18

9. Занимаемая должность Директор ГАУ «Талицкий пансионат»

10. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
Приказ Министерства социальной защиты населения СО № 89 от 16.12.2002 года

название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

11. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
Паспорт серия 6503 № 445973 выдан Талицким РОВД Свердловской области 05.11.2002г.

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

12. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, Не привлекался
установил нарушение/невыполнение: Законного предписания должностного лица

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены

а именно: 21 октября 2020г. в «16» час. «00» мин при проведении внеплановой, выездной про-
верки в здании и помещениях ГАУ «Талицкий пансионат» по адресу: Талицкий район, г.
Талица, ул. Красноармейская, 31, с целью контроля за исполнением предписания об
устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от
25.04.2019 года № 19/1/1, установил, что пункты 1, 5, 9, 10, 11, 12 не выполнены в
срок до 01.09.2020 года, а именно:

1. 1 - Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части заполнения проемов в ограждающих конструкциях (установка противопожарных дверей), отделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения №№247, 123, 228, 200, архив, административная часть здания и стационар, помещение дезкамеры и гаража, костюмерная). При необходимости установки дверей с пределом огнестойкости EI30 установлены простые деревянные двери. (ст. 46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.18 табл.2 СНиП 21-01-97*);
2. 5 - Не соблюдаются требования пожарной безопасности при эксплуатации противопожарных дверей. У дверей, ведущих из подвала в коридор, отломлен навес, в замке отсутствует закрывающее устройство, двери не закрываются плотно. Двери, ведущие из подвала в лестничную клетку, не закрываются самостоятельно (не отрегулирован механизм самозакрывания). (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п.37.1; п. 5.5, 5.6 ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные»);
3. 9 - Для здания и помещений, оборудованного автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции. (прачечная) (ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 п.6.24);
4. 10 - Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с заполнением проема дверями 3 типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. (Общая длина не разделенного коридора восточного крыла с коридором центральной части составляет 78 метров; общая длина коридора западного крыла с коридором центральной части составляет 65 метров). (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.33; ст.46 ФЗ 184 «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97* п.6.26; ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123, СП 1.13130.2009 п.4.3.3);
5. 11 - При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании пансионата (Правила противопожарного режима в РФ (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п.33, п.43; п.4.3.1 Свод правил «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»);
6. 12 - На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации. (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п. 63).

за что предусмотрена административная ответственность ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Законному представителю юридического лица

Зуйков А.Н.

фамилия, инициалы

разъяснены его (её) права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации.

ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ:

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ:

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст.5 УПК РФ.

подпись

Свидетелям: 1.

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

2.

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

Потерпевшим: 1.

фамилия, имя, отчество

Проживающий по адресу:

2.

фамилия, имя, отчество

Проживающий по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения законного представителя юридического лица,
в отношении, которого составлен протокол:

Законн. в мск со выплате возмещ. предпринимателю, органу
финансовое средств ввиду нарушения лицензионных условий
исполн.

(подпись)

подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу, отметка

при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего,

куда доставлен и т.д.; наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельства

подпись

К протоколу прилагается:

Акт проверки № 90 от 21.09.2020г.

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

Предписание № 19/1/1 от 25.04.2019 г.

которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

(подпись)

Зуйков А.Н.

фамилия, инициалы

подпись законного представителя юридического лица

подпись лица, составившего протокол

Бакин С.Ю.

фамилия, инициалы

Копию настоящего протокола получил:

Директор ГАУ «Талицкий пансионат»

должность

подпись законного представителя юридического лица

Зуйков А.Н.

инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена:

дата, № исх. документа, адрес направления, дата отправления, № почтового отделения и № квитанции заказного письма

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение):

О дате и времени рассмотрения административного дела вам будет сообщено дополнительно
адрес, дата, время;
фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись лица, принявшего протокол

фамилия, инициалы

Директор ГАУ «Талицкий пансионат»

«ОЗНАКОМЛЕН»

должность

подпись законного представителя
юридического лица

Зуйков А.Н.

инициалы и фамилия

Пометка об отказе ознакомления с протоколом :

(подпись должностного лица составившего протокол)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99. ДНД МЧС России 8 (495) 449-99-99