



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе
Ревда

адрес: 623102, Свердл. область, г.
Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(3439) 24-52-15

E-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Государственное автономное
стационарное учреждение социального
обслуживания Свердловской области
"Билимбаевский психоневрологический
интернат"
Директору Шиловских А.Г.

623150, Свердловская обл.,
г.Первоуральск, п. Билимбай, КАРЛА
МАРКСА УЛИЦА, 68

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 29.03.2021

№ 66-11-01/04 2069 2021

При проведении плановой выездной проверки с 01.03.2021 по 29.03.2021 (акт проверки от 29.03.2021)
в отношении

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской
области "Билимбаевский психоневрологический интернат"

юридический адрес 623150, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Билимбай, КАРЛА МАРКСА
УЛИЦА, 68
дата регистрации 20.02.2003
ИНН/ОГРН 6625008999 / 1036601476713

на объектах:

1. Подразделение № 1 ГАУ "Билимбаевский психоневрологический интернат" (623150, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Билимбай, К-Маркса ул., 68, литер 4А, 5А,10А)
2. Подразделение № 2 ГАУ "Билимбаевский психоневрологический интернат" (623117, Свердловская обл., г. Первоуральск, Шахтерская ул., 2, литер 8а)
3. столовая подразделения № 2 ГАУ "Билимбаевский психоневрологический интернат" (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, Шахтерская ул., 2)

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
Подразделение № 1 ГАУ "Билимбаевский психоневрологический интернат" (623150, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Билимбай, К-Маркса ул., 68, литер 4А, 5А,10А)				
1.	В столовой подразделения №1 ГАУ "Билимбаевский психоневрологический интернат", расположенного по адресу: г.Первоуральск, К-Маркса ул., 68 проводить в полном объеме инженерно-технические мероприятия	СП 2.1.3678-20	2.7	15.10.2021

<p>по предотвращению заселения помещений столовой грызунами и членистоногими, что обеспечивает защиту от проникновения и расселения грызунов, членистоногих во всех помещениях зданий;</p> <p>- в помещениях горячего цеха, общего обеденного зала, обеденного зала для сотрудников, санитарного узла для сотрудников загерметизировать места прохождения коммуникаций (труб систем отопления, канализации, электрокоммуникаций);</p> <p>- в помещениях горячего цеха, общего обеденного зала, обеденного зала для сотрудников, санитарного узла для сотрудников загерметизировать места прохождения коммуникаций (труб систем отопления, канализации, электрокоммуникаций);</p> <p>- устранить глубокую трещину в наружном фундаменте здания столовой.</p>			
		2.9	15.10.2021
		4.2.10	15.10.2021
2. Воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники содержать в чистоте, не иметь механических повреждений, следов коррозии, нарушения герметичности. Использовать вентиляционные камеры только по прямому назначению. Уборка помещений вентиляционных камер проводить не реже одного раза в месяц, а воздухозаборных шахт - не реже 1 раза в 6 месяцев. Техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию систем вентиляции проводить не реже 1 раза в год.		4.5.27.	15.10.2021
3. Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организовать на 3 человека.		9.10	15.10.2021
4. Обеспечить потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.		9.21	15.10.2021
5. В санитарных узлах для клиентов (корпус № 1, № 2) подразделения № 1 ГАУ «Билимбаевский ПНИ» умывальную зону оборудовать полочками для умывальных принадлежностей, унитазы оборудовать сиденьями (фотоматериал № 41-42, фотоотчет № 1). В зоне унитазов установлено три унитаза, один из которых оборудовать закрытой кабинкой..		9.25	15.10.2021
Подразделение № 2 ГАУ "Билимбаевский психоневрологический интернат" (623117, Свердловская обл., г. Первоуральск, Шахтерская ул., 2, литер 8а)			
1. Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, оборудовать местной системой вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции проводить перед вводом здания	СП 2.1.3678-20	2.6	15.10.2021

	(помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.			
2.	Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.		2.7	15.10.2021
3.	Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организовать на 3 человека.		9.10	15.10.2021
4.	Потолки, стены и полы всех помещений обеспечить без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.		9.21	15.10.2021
5.	Использовать оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.	ФЗ-52	9.24	15.10.2021
6.	Умывальная зона в санитарном узле для клиентов оборудовать полочками для умывальных принадлежностей.		9.25	15.10.2021
7.	Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда		ст. 11	18.10.2021

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания


Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Директора Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Билимбаевский психоневрологический интернат" Шиловских А.Г

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и
городе Ревда



Никифорова А.В.

Предписание получил:

Директор Шиловских А.Г.

29.03.2024

Место выдачи предписания:

623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4