

При проведении проверки присутствовали: Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района" Никифорова Наталья Валентиновна, заместитель директора государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района" Парфёнова Марина Григорьевна.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Помещение склада вещей (костелянская (помещение 77)) не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа. (п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);

2. Высота горизонтального участка на путях эвакуации ведущего со второго на первый этаж (лестничный марш) не соответствует требуемому и составляет 1,6 метра при необходимом 2,0 метра. (п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

3. Ширина пути эвакуации по лестнице (лестничный марш), предназначенной для эвакуации людей, со второго на первый этаж в здании менее 1,35 м фактически (0,9 м). (п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.1 «а» СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

4. На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. (п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Характер нарушений: обеспечение безопасности людей, ограничение распространения пожара.

Лицо, допустившее нарушения: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района"

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.~~

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.~~

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 10/1/1 от 02.04.2021 года, форма проверочного листа, объяснение Никифоровой Н.В., объяснение Парфёновой М.Г.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
Нижнесергинского МР Бисертского ГО
по пожарному надзору Дунай Олег Александрович


(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор государственного автономного
учреждения социального обслуживания
Свердловской области
"Центр социальной помощи семье и детям
Нижнесергинского района"
Никифорова Наталья Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 02 " 04 2021 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)