МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург, Россия, 620014, тел. 346-12-60; факс: 346-12-54 gu@mchs96.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, БИСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Мира, 1А, г. Нижние Серги, Свердловская область, Россия, 623090, тел/факс: 8(34398)2-20-42

Предписание № 10/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения от «01» февраля 2021 года N 10 главного государственного инспектора Нижнесергинского МР, Бисертского ГО по пожарному надзору Власова Е.М, ст. 6 федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут «18» марта 2021 года по 10 часов 00 минут «02» апреля 2021 года проведена проверка заместителем главного государственного инспектора Нижнесергинского МР, Бисертского ГО по пожарному надзору майором внутренней службы Дунай Олегом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование, объекта надзора и его адрес)

в здании, помещениях, расположенных по адресу: Нижнесергинский район, пгт. Бисерть ул. Чкалова, 35 «Б».

совместно с директором государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района" Никифоровой Натальей Валентиновной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требований которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение склада вещей (костелянская (помещение 77)) не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.	(п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защи-	01.11.2021	

		ты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)		
2.	Высота горизонтального участка на путях эвакуации ведущего со второго на первый этаж (лестничный марш) не соответствует требуемому и составляет 1,6 метра при необходимом 2,0 метра.	(п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	**01.11.2021**	
3.	Ширина пути эвакуации по лестнице (лестничный марш), предназначенной для эвакуации людей, со второго на первый этаж в здании менее 1,35 м фактически (0,9 м).	(п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.1 «а» СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	**01.11.2021**	
4.	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	(п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	**01.11.2021**	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Предложенные данным предписанием мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности необходимо выполнить в срок до 01 ноября 2021 года.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в ноябре 2021 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного
инспектора Нижнесергинского МР,
Бисертского ГО по пожарному надзору
Дунай Олег Александрович
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку)



(подпись)

"02" апреля 2021 года

М.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

Директор государственного автономного
учреждения социального обслуживания
Свердловской области "Центр социальной
помощи семье и детям Нижнесергинского района"
Никифорова Наталья Валентиновна
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

"02" апреля 2021 года

<*> - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Свердловской области 8(343) 262-99-99