

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 «а» тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 228-53-71 E-mail: oogpn\_ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

г. Богданович

(место составления акта)

«26» мая 2021 г.

(дата составления акта)

«16» час. «00» мин.

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 50

По адресу/адресам: 623530 РФ, Свердловская область, город Богданович, ул. Новая, дом 16А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. № 50 от «20» апреля 2021 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича" (ОГРН 1026600705592 ИНН 6605006182)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» мая 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 6 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 № 390; Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки). Второй экземпляр оригинала распоряжения вручен лично под роспись директору ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» Берко Е.В. 20.04.2021 года

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы Поликарпов А.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: директор ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» Берко Елена Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Имеющаяся система пожарной сигнализации эксплуатируется с нарушениями требований норм (отсутствуют извещатели в прачечной, в чердачном помещении)	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ 50571.15-97 таблица 52 Ф. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. СП 486.1311500.2020 п. 4.4.	ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»
2	Отсутствует система пожарной сигнализации в здании гаража и склада.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 486.1311500.2020 п. 4.1.2.1 табл. 1; п. 5.2 табл. 3.	ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»
3	Двери в лестничные клетки на всех этажах выполнены без уплотнений в притворах в отделении социальной реабилитации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СНиП 21-01-97* п. 6.18*. СП 1.13130.2020 п. 4.4.6	ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»
4	Выполнены пороги на путях эвакуации на 1 этаже, на 2 этаже на металлические наружные лестницы, из отделений.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»
5	Отсутствует система оповещения людей о пожаре в здании.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический	ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»

		регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53, ст. 54; СП 3.13130.2009 табл. 1,2.	
--	--	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



директор ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»  
Берко Е.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник  
внутренней службы Поликарпов А.А.




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» Берко Елена Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, и иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«26» мая 2021 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.