ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79
E-mail: info@ural.gosnadzor.ru

п.г.т. Тугулым (наименование населенного пункта)

« 26 » августа 2021 г. (число, месяц, год)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных
Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
№ Р-332-33-П

С 24.08.2021 по 26.08.2021 по адресу: 623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Пионерская, 21.
(место проведения проверки)

на основании решения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от «18» августа 2021 года № Р-332-33-рш
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность заместителя руководителя органа государственного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка с целью проверки выполнения ранее выданного предписания от 18.03.2021 г. № 332-714-О-П срок для исполнения которого истек, в отношении:
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района» (далее – ГАУ «КЦСОН Тугулымского района») (полное и сокращенное наименование юридического лица)

Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами): 623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Пионерская, 21.
Адрес электронной почты: tugulkcson@mail.ru
Продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня, с 24.08.2021 по 26.08.2021г.
Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора № Р-332-33-А от 26.08.2021.
Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1	Чуклин Леонид	Государственный инспектор	Ответственный

	Павлович	Каменск-Уральского территориального отдела	за проведение проверки

При проведении проверки присутствовали: **Директор ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» Мухамидзярова Елена Леонидовна.**

В ходе проведения проверки: выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской федерации и нормативных технических документов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушений
1	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство, из числа руководителей и специалистов организации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 1.2.3. 1.2.7.	Юридическое лицо ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»	01.12.2021

Директору ГАУ ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» Мухамидзяровой Елене Леонидовне издать приказ, направленный на устранение замечаний данного предписания с указанием ответственных за выполнение. Копию приказа направить в Уральское управление Ростехнадзора (623418 г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 87; факс (3439)36-53-25).

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить руководителю Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление об исполнении предписания.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание выдал(и):

Государственный инспектор
Каменск-Уральского территориального отдела
Л.П.Чуклин

(ФИО, должность лиц, проводивших проверку) (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

Директор ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» Мухамидзярова Елена Леонидовна (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (п

«26» августа 2021 г. _____

(подпись)