



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20,

623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, ул.Федюнинского, 1

тел. 8(34367) 2-11-68. E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 199/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 199 от «10» сентября 2021 года в период с 10 ч. 00 м. «15» сентября» 2021г. по 10 ч. 00 м. «22» сентября 2021 г.

Заместителем начальника ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Сыроевым Алексеем Васильевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

подполковником внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведен(о) плановая выездная проверка, по адресу: 623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, ул.Пионерская, 21

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор ГАУ СО «КЦСОН Тугулымского района» Мухамидзярова Елена Леонидовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода. Так, согласно актов проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода от 10.03.2021г. и 10.09.2021г., составленных ООО «Научно-производственное объединение «Аудит-Гарант», расход воды во внутреннем противопожарном водопроводе составляет менее 1,86 л/с, при минимальном расходе диктующего пожарного крана не менее 2,5 л/с. Обеспечить исправность внутреннего противопожарного водопровода, а именно водоотдачу не менее 2,5 л/с.	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г; ч.3 ст.4, ч. 1 ст.6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3 табл.7.1 СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования	01.08.2022	
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре) в здании пищеблока, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г	01.08.2022	

	результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Обеспечить хранение на объекте технической документации на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре)			
3.	Нежилое помещение, используемое в качестве автомобильного бокса для стоянки автомобилей (литер б) не защищено автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. В помещении, используемом в качестве автомобильного бокса для стоянки автомобилей (литер б) установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре.	ст.5, ч. 1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4, 14 табл.1 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", утв. приказом МЧС России от 18 июня 2003 года N 315; п.6.30 СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»	01.08.2022	
4.	Не проводятся работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние систем противопожарной защиты. Так в ходе проведения проверки установлен факт демонтажа прибора приемно-контрольного «Гранит», входящего в систему автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту – АПС), а также демонтированы технические средства, обеспечивающие работоспособность системы оповещения людей о пожаре «Рокот» (далее по тек-	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; п.7 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2022	

<p>сту – СОУЭ), в результате чего данные системы полностью находятся в нерабочем состоянии в здании общежития, административном части здания, прачке и гаражах. Ввиду демонтажа технических средств, АПС не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> <p>Так же установлено, что не осуществляется техническое обслуживание АПС и СОУЭ в здании столовой. Последняя запись в журнале учета регламентных и ремонтных работ о проведении ТО-1 от 23.04.2021г., соответствующая последняя запись о проведении ТО от 23.04.2021г. имеется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте.</p> <p>Провести работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние систем противопожарной защиты. Провести работы по восстановлению работоспособности автоматической пожарной</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании стационара, прачечной, гараже и административным пристрое.</p> <p>Организовать и проводить работы в соответствии с регламентом по ТО и планово-предупредительному ремонту АПС и СОУЭ.</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

«22» сентября 2021г.

Директор ГАУ СО «КЦСОН Тугулымского района» Мухамидзярова Е.Л.

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Сысоев А.В., подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

