



Министерство социальной политики  
Свердловской области  
Государственное автономное учреждение  
социального обслуживания  
Свердловской области  
«Комплексный центр социального  
обслуживания населения «Золотая осень»  
города Нижний Тагил»  
(ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» города  
Нижний Тагил»)  
**ПРИКАЗ**

от 15.03.2021 г. № 58.

**О назначении ответственных лиц за  
эксплуатацию и содержание  
противопожарного водоснабжения**

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить ответственными лицами за эксплуатацию и содержание противопожарного водоснабжения (ПП; ПК) по адресам:
  - ул. Правды, 9А – заведующего хозяйством Ческидову Е.Б.;
  - ул. Максарева, 11 – заведующего хозяйством Брагину Т.В.;
  - ул. Пихтовая, 18 – заведующего хозяйством Ермакову О.Л.;
  - ул. Зари, 73 – заведующего хозяйством Горбунову О.А.
- 1.1. Ответственным лицам Ческидову Е.Б., Брагиной Т.В., Ермаковой О.Л., Горбуновой О.А.:
- 1.2. Руководствоваться в своей деятельности требованиями нормативных актов в сфере пожарной безопасности, настоящим приказом.
- 1.3. Обеспечить:
  - 1.3.1. Постоянный доступ к рукавам внутреннего противопожарного водоснабжения (ПК), а также к пожарному гидранту (ПГ), расположенному на территории учреждения по адресу: Пихтовая, 18.

1.3.2. Наличие на всех пожарных кранах нумерации и информационной таблички: "При пожаре звонить по тел. 01". Рукава должны быть присоединены к отводам пожарных кранов и напорным стволам.

1.3.3. Недопущение использования внутреннего пожарного водопровода в хозяйственных целях.

2. Назначить ответственным лицом за документальное сопровождение технического обслуживания и правильностью эксплуатации системы противопожарного водоснабжения специалиста по гражданской обороне Коваль Н.Ю.

2.1. Ответственному лицу Коваль Н.Ю.:

2.1.1. Обеспечить заключение договора со специализированной организацией на проведение испытаний пожарного гидранта (ПГ) расположенного на территории учреждения по адресу: Пихтовая, 18 и внутреннего противопожарного водопровода (ПК) на работоспособность и проведение испытаний клапанов пожарных кранов на исправность. Испытания проводить два раза в год, весной и осенью. Результаты проверки фиксировать в протоколе испытаний и оформлять актом.

2.1.2. Обеспечить проведение каждые 6 месяцев технического обслуживания (перекатывание пожарных рукавов на новый шов) и проверку внутренних пожарных кранов на работоспособность с составлением акта и фиксацией результатов проверки в журнале технического освидетельствования пожарных кранов;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Манькову Н.В.

Директор Центра

А.Л. Горбунова