

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г.Екатеринбург ул.Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г.Екатеринбург ул.Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Камышловского городского округа Камышловского муниципального района
Пышминского городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«26» октября 2021 г., 15 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

623571, Свердловская область, Пышминский район, д. Комарова, ул. Советская, 4
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 115

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением *Главного государственного инспектора Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района и Пышминского городского округа по пожарному надзору Старыгина Олега Алексеевича № 115 от «12» октября 2021 года, учетный номер ЕРКНМ № 6621006100020121697*

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) *Старыгиным Олегом Алексеевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района и Пышминского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (Главным государственным инспектором Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района и Пышминского городского округа по пожарному надзору);*

2) *Смирновой Натальей Леонидовной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района и Пышминского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственным инспектором Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района и Пышминского городского округа по пожарному надзору).*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Начальник СИР ФГБУ СЭУ ИПЛ по Свердловской области капитан внутренней службы Ереминко Дмитрий Николаевич; старший инженер СИР ФГБУ СЭУ ИПЛ по Свердловской области капитан внутренней службы Евстигнеев Павел Александрович; старший инженер СИР ФГБУ СЭУ ИПЛ по Свердловской области капитан внутренней службы Косых Алексей Дмитриевич

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территорий объекта защиты *Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района"*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 623571, Свердловская область, Пышминский район, д. Комарова, ул. Советская, 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района" (ИНН 6649003252; ОГРН 1026601075401)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «14» октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «26» октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня 5 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «14» октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по «14» октября 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту: 6623571, Свердловская область, Пышминский район, д. Комарова, ул. Советская, 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра БН от 14.10.2021 года

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) инструментальное обследование

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с «14» октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по «14» октября 2021 г., 17 час. 00 мин.

3) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с «26» октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по «26» октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: **не применялись, не заполнялись**

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: декларация пожарной безопасности, регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты, журнал систем противопожарной защиты объекта, акты приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, договоры на обслуживание систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ), документы распорядительного характера, имеющиеся у контролируемого лица (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, акты тренировок по эвакуации людей из здания), сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия на отделочные материалы, используемые на путях эвакуации, технический паспорт БТИ на здание.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	В помещении изолятора, кабинет № 1 звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. (Согласно протоколу испытания № 172 П от 14.10.2021 составляет 36,2 и 37,2 дБА)	Основание: п. 4.2 СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;" табл. 1 СП 51.13130.2011 "Защита от шума"
2	На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение с работой в круглосуточном режиме или его автоматическим включением при отключении рабочего освещения.	Основание: п. 23, п. 37, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; §5 п.4 СНИП II-V.6 глава II – В.6 «Искусственное освещение»; п. 7.22, п. 7.23 СНИП II-L.4-62.
3	На объекте защиты размеры дверей запасного эвакуационного выхода (у изолятора) не соответствует размерам по ширине (0,74 м).	Основание: п. 23, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил

		противопожарного режима в Российской Федерации", ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы", СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.5; СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.19.
4	Настенные речевые оповещатели СОУЭ расположены на расстоянии менее 150 мм до верхней части потолка.	Основание: п. 4.4 СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
5	Расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м в помещениях: кабинет №1, мед. кабинет, процедурный кабинет, коридор у пищеблока, фойе изолятора, коридор эвакуационного выхода у материального склада, материальный склад, помещение шеф повара, продовольственный склад, комната старшей мед. сестры.	Основание: п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 14.10.2021;

2) протокол испытаний от 14.10.2021 №171 П, протокол испытаний от 14.10.2021 № 172

П.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Начальник ОНД и ПР

Камышловского ГО, Камышловского МР

и Пышминского ГО УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Старыгин О.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора

(руководителя группы инспекторов), проводившего

документарную проверку



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 64930586319CE0CC6E55A91E68ABD4195C46

Владелец: Старыгин Олег Алексеевич

Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР

Камышловского ГО, Камышловского МР

и Пышминского ГО УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Смирнова Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы инспектора

(руководителя группы инспекторов), проводившего

документарную проверку



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 14D359D4179BE23F45EFEE8449D732A53F0F

Владелец: Смирнова Наталья Леонидовна

Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022

(подпись)

Старыгин Олег Алексеевич, начальник ОНД и ПР Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Главный государственный инспектор по пожарному надзору, тел. 83437520683)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))