



Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384)4-39-45  
tond-krasnoturinsk@mail.ru

г. Краснотурьинск  
(место составления акта)

« 19 » апреля 20 21 г.  
(дата составления акта)

11 ч. 00 м.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 30**

По адресу/адресам: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 19а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда Ильи Александровича № 30 от  
"18" марта 2021 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска"  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"08" апреля 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Мальчевская Людмила Ашотовна 18.03.2021 г. в 14 ч. 15 м.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Ярославцев Андрей Александрович, заместитель начальника  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к

ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по  
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных  
Свердловской области  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Дорошенко Татьяна Евгеньевна, заместитель  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического  
директора ГАУ "КЦСОН г. Краснотурьинска"  
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки  
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- не соответствуют действующим нормативным документам автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре, в связи с тем, что на сегодняшний день они эксплуатируются более 10 лет, морально и физически устарели (не соответствует кабельная продукция и т.п.) (выполнить монтаж новых систем пожарной автоматики, в соответствии с вновь разработанной проектной документацией) (п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п.1.9 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261);

- отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания (п.4.3.12 СП 1.13130.2020; п.110 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261);

Данные нарушения допущены должностным лицом – директором ГАУ "КЦСОН г. Краснотурьинска" Мальчевской Людмилой Ашотовной и юридическим лицом - Государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска"


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

■ нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 30/1/22 от 19.04.2021 г., проверочный лист (список контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Ярославцев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАУ "КЦСОН г. Краснотурьинска"

Мальчевская Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,  
ного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

"19" 04 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)